

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupený:	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Realizace PSZ v k.ú. Ohnič a v k.ú. Lysec
Sp. značka / č.j.:	SP853/2021-508207 / SPU 061504/2021/508207/Vět
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky s názvem – Realizace PSZ v k.ú. Ohnič a v k.ú. Lysec, obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 19.02.2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel poskytuje k tomuto podání v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona, vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:

1/ Výstavba polní cesty HPC 5 v k.ú. Lysec - výkaz výměr pol. č. 30 a 31, technická zpráva i vzorový řez v textu zmiňují dřevocelová svodidla. Ve vzorovém řezu je však graficky znázorněno ocelové svodidlo JSNH4/N2. Objasní zadavatel tento rozpor textové a grafické části PD?

Odpověď:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu sděluje, že platí uvedený popis z technické zprávy a soupisu prací: podél komunikace bude osazeno dřevocelové svodidlo se zádržností N2.

V Teplicích 22.02.2021

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj