

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
IČ / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce rybníku Hlíza a části cesty HC2 v k.ú. Dřevěnice
Sp. značka / č.j.	SP11267/2020-514101 / SPU 064388/2021/Zak
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. b) zákona, podlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona zveřejňuje toto Vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace č. 2 na základě následujícího dotazu dodavatele:

Dotaz ze dne 22.02.2021:

V části týkající se vlastní rekonstrukce rybníka Hlíza, konkrétně u objektu SO 02 Sdružený objekt je v soupise prací položka č. 32132115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3, XA1 a dále položka č. 342311106 – R Stěny výplňové a oddělovací pevné, ochranné přízdívky kamenem prokládané tř. C 25/30 XF3, XA1. Obě položky odkazují na beton C 25/30 XF3, XA1. Tento beton je uveden i v Technické zprávě. V aktualizované Technické zprávě je uveden beton C 30/37 XF3, XA1 a ten je i na výkrese. Žádáme o upřesnění, jaký druh betonu použít a o případnou změnu buďto soupisu prací nebo projektové dokumentace.

Odpověď k dotazu:

Zadavatel k dotazu dodavatele sděluje následující:

Pro sdružený objekt bude použit beton tř. C 30/37 XF3, XA1.

V soupisu stavebních prací pro rekonstrukci rybníku Hlíza u objektu SO 02 Sdružený objekt **byly betony tř. C 25/30 XF3, XA1 nahrazeny betony tř. C 30/37 XF3, XA1.**

Zadavatel zároveň předkládá upravenou Přílohu č. 3 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr – část pro rekonstrukci rybníku (ve formátu xls a unixml).

Současně dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne 22.03.2021 v 9:00 hodin.

V Hradci Králové dne 24.02.2021

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj

Příloha:

1. Upravená Příloha č. 3 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr – část pro rekonstrukci rybníku