

LEGENDA:

		JÍMACÍ VEDENÍ A SVODY AlMgSi D8mm
	SZ	ZKUŠEBNÍ SVORKA S OČÍSLOVANÝM ŠTÍTKEM
ZT		ZEMNÍCÍ TYČ L=2m
	SP	PŘIPOJOVACÍ SVORKA
	SK	KŘÍŽOVÁ SVORKA
	SR3	SVORKA PÁSEK–DRÁT V ZEMI
	SO	OKAPOVÁ SVORKA
	ST	SVOD UPEVNĚN SVORKAMI ST NA DEŠŤOVÉ ROUŘE
	OU	OCHRANNÝ ÚHELNÍK 1,7m
	PV17	PODPĚRY SVODŮ

POZNÁMKY :

U KAŽDÉHO SVODU MUSÍ BÝT ODPOR UZEMNĚNÍ MENŠÍ NEŽ 10 OHMŮ

PODROBNÝ POPIS HROMOSVODU JE V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

VYPRACOVAL : [redacted]	DATUM	2 / 2020
STAVBA : KANÁL KRHOVICE–HEVLÍN, ČS VALTROVICE–REKONSTRUKCE BUDOVY, ZABEZPEČENÍ OBJEKTU–PD D.1.4.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	FORMÁT	A3
	MĚŘÍTKO	1 : 75
INVESTOR : ČESKÁ REPUBLIKA – STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, HUSINECKÁ 1024/11A, 130 00 PRAHA 3	STUPEŇ	DPS
NÁZEV : HROMOSVOD	VÝKR.Č.	01