

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon")

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
<b>Sídlo:</b>	náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
<b>Právní forma:</b>	Organizační složka státu
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Stavba polní cesty C1 v k.ú. Vlčice u Blovic
<b>Sp. značka / č.j.:</b>	SP1876/2021-504201 / SPU 072702/2021
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	Stavební práce

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, obdržel dne 02. 03. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „**Stavba polní cesty C1 v k.ú. Vlčice u Blovic**“. V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona sděluje Zadavatel k dotazu uvedenému v žádosti následující informaci:

### Dotaz č. 1

*Ohledně objektu SO 501 Úprava plynovodu VTL, v zadávací dokumentaci je uvedeno: „Mezi SPÚ a GasNet, s.r.o., zastoupenou společností GridServices, s.r.o. je uzavřena smlouva č. 4000217699 o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících“. Pro uchazeče z toho jasně vyplývá, že tento objekt musí dělat firma GridServices s.r.o. Může prosím zadavatel dát uchazečům přímý kontakt na osobu z firmy GridServices, která je za toto zodpovědná a pošle uchazeči cenovou nabídku na objekt SO 501? Firma GridServices se velmi špatně vyhledává na internetu, a na telefonu 0-800... je velmi obtížné se někoho konkrétního a zodpovědného dovolat. Pokud je objekt SO 501 součástí nabídky, a má ho nabídnout uchazeč, je to problematické. Děkuji*

### Odpověď:

Zadavatel si Vám dovoluje sdělit, že situace je dostatečně vysvětlena v zadávací dokumentaci na str. 6. Zde je uvedeno, že SO. 501 Úprava plynovodu VTL (přeložka) **zrealizuje zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01 – 1,2** dle schválené projektové dokumentace.

Pokud tedy uchazeč touto certifikací sám nedisponuje, musí si zajistit realizaci přeložky plynovodu VTL podzhotovitelem. Citovaná smlouva č. 4000217699 uzavřená mezi SPÚ a GasNet, s.r.o., zastoupenou společností GridServices, s.r.o. definuje podmínky, které je nutné dodržet při realizaci předmětné přeložky, včetně dalších přiložených vyjádření, které jsou součástí zadávací dokumentace.

V Plzni dne 02. 03. 2021

*elektronicky podepsáno*

Otisk úředního razítka

.....  
Ing. Jiří Papež  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

**Vypraveno dne:**

viz časový údaj uveřejnění na Profilu zadavatele E-ZAK SPÚ