

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon")

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
IČ / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Poldr PEO 10 a LBK 5 v k.ú. Dubenec
Sp. značka / č.j.	SP598/2021-514101 / SPU 071630/2021/Hej
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel prostřednictvím profilu zadavatele EZAK dne 25.02.2021 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel v souladu s ust. § 98, zákona zveřejňuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Dotaz ze dne 10.02.2021

Dobrý den,

Prosím o doplnění bližší specifikace požadovaného lomového kamene (žula, pískovec...). Dále položka č. 3 a 4 v SO Bezpečnostní přeliv, zda je nutné použít kámen pro kyklopské zdivo. Tento typ zdiva se obvykle používá na opěrné stěny nikoliv na obklad prahů.

Děkuji za brzkou odpověď.

Odpověď:

Zadavatel k dotazu dodavatele sděluje následující:

V případě požadovaného lomového kamene zadavatel upřednostňuje pískovec.

Kyklopové zdivo v položka č. 3 a 4 v SO Bezpečnostní přeliv je stanoveno takto proto, aby obklad nebyl proveden formou dlažby ze silničních kostek.

V Hradci Králové dne 01.03.2021

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj