



Vodohospodářská společnost  
Vrchlice-Maleč, a.s.

Ku Ptáku 387  
284 01 Kutná Hora  
tel. + 420 327 588 111  
info@vhskh.cz  
www.vhskh.cz

NDCon s.r.o.  
Ing. Iveta Látalová  
Zlatnická 1582/10  
11000 Praha

č.j.: 0084/17/TPČ

Vyřizuje: Hana Konopová/tel.327588115

V Kutné Hoře dne 16.06.2017

### **Věc: Polní cesta VPC2 Jindice, pozemek p.č. 905 v k.ú. Jindice**

Stupeň PD: situace  
Projektant: NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1  
Číslo projektu: bez čísla, situace je součástí vyjádření  
Investor: -

Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., se sídlem v Kutné Hoře, byla doručena žádost o vyjádření k existenci sítí v zájmovém území z důvodu přípravy projektové dokumentace stavby: "Polní cesta VPC2 Jindice, pozemek p.č. 905 v k.ú. Jindice".

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. v zájmovém území vlastní a provozuje vodovod pro veřejnou potřebu. Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu stanovené § 23 odst. (3) zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění. V tomto ochranném pásmu je možné provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce, vysazovat trvalé porosty, provádět terénní úpravy a skládky jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace.

Přesnou trasu vodovodu je nutno vytyčit přímo na místě. Vytyčení je možné objednat týden před požadovaným termínem u naší společnosti. Odpovědným pracovníkem vodovodů je vedoucí provozu Zruč nad Sázavou, tel. 327 531 110, nebo jím pověřený pracovník.

Požadujeme předložit k vyjádření projektovou dokumentaci výše uvedené stavby pro správní řízení.

Přílohou tohoto vyjádření je orientační zakres vodovodu pro veřejnou potřebu, který vlastní a provozuje Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. se sídlem v Kutné Hoře.

Toto vyjádření neslouží pro potřeby správního řízení.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy:

grafické (počet: 1)  
- situace vodovodu





Vodohospodářská společnost  
Vrchlice-Maleč, a.s.

61

Vodohospodářská společnost  
Vrchlice-Maleč a.s.  
Oddělení TPČ  
284 01 Kutná Hora, Ku Pláku 387

Ing. Kateřina Kvapilová  
vedoucí TPČ  
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s

telefon: +420 327 588 111  
e-mail: [info@vhskh.cz](mailto:info@vhskh.cz)  
web: [www.vhskh.cz](http://www.vhskh.cz)  
IČO: 46356967  
DIČ: CZ46356967

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2377

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Kutná Hora, č. ú.: 17701-161/0100



situace vodovodu

