

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon")

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo:	náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Právní forma:	Organizační složka státu
Zastoupený:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Výstavba polní cesty HPC 4 v k.ú. Svěradice
Sp. značka / č.j.:	SP2328/2021-504203 / SPU 083695/2021
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, **obdržel dne 08. 03. 2021** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „**Výstavba polní cesty HPC 4 v k.ú. Svěradice**“. Totožnou žádost obdržel zadavatel také **dne 09. 03. 2021**. V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona sděluje Zadavatel k dotazu uvedenému v žádosti následující informaci:

Dotaz č. 1

Prosíme zadavatele o vysvětlení, kde se vzali výpočty z položek:

28	162206113	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m	M3	1 086,945
39	162306112	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	M3	4 475,055

Když součet těchto dvou položek dá 5562 m3 což by odpovídalo zemním pracím k položce:

14	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	M2	5 562,000
----	-----------	---	----	-----------

Která má však měrnou jednotku m2.

Odpověď:

Vlivem změny soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr z cenové soustavy RTS Brno na aktuální ceník stavebníků prací „Katalog stavebních prací ÚRS Praha a.s.“ došlo u **položky č. 14 – Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm** k chybnému uvedení měrné jednotky m². Správně má být uvedena měrná jednotka m³.

Položky č. 28 a č. 39 jsou správné.

Dotaz č. 2

Prosíme zadavatele o zkontrolování položek vodorovného přemístění, jelikož m³ neodpovídají výkopům ani následnému naložení a přepočtu tonáže pro poplatek za skládku. U poplatku za skládku žádáme o sdělení koeficientu m³/t.

Odpověď:

Výkaz výměr upraven o výpočet a hmotnost 1 m³, je zde počítáno s vahou 1,9t.

Zadavatel uveřejňuje opravenou Priloha c. 4 HP-332014 - Výstavba polní cesty HPC 4 v k.ú. Svěradice (zadání) oprava

V Plzni dne 09. 03. 2021

elektronicky podepsáno

Otisk úředního razítka

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

Příloha:

Priloha c. 4 HP-332014 - Výstavba polní cesty HPC 4 v k.ú. Svěradice (zadání)_oprava

Vypraveno dne:

viz časový údaj uveřejnění na Profilu zadavatele E-ZAK SPÚ