

Ze dne: 13.10.2020
Číslo jednací: O20070130535
Vyřizuje: Olga Krčmářová
Tel.: 321 737 185
Fax: 321 712 326
E-mail: olga.krcmarova@energiekolin.cz
Datum: 14.10.2020

GEOVAP, spol. s r.o.
Čechovo nábřeží č.p. 1790
530 03 Bílé Předměstí

Břežany II, parc. č. 1225, Realizace biokoridorů LBK7/13-13-18, LBK11/13-13-18 a biocentra LBC3/13-13-18, k.ú. Břežany II (zákres sítí - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: Státní pozemkový úřad, Žižkov, Husinecká, č.p. 1024/11a, 13000

V zájmovém území provozuje společnost Energie AG Kolín a.s. vodovod pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nejsou zakresleny všechny přípojky těchto sítí, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u vlastníků jednotlivých nemovitostí.

S předloženým návrhem souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných Energie AG Kolín a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede příslušný pracovník Energie AG Kolín a.s. – Petr Mařík, tel: 606 685 315, petr.marik@energiekolin.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Případná bezvýkopová technologie bude navržena dle požadavků vydaných provozním pracovníkem Energie AG Kolín a.s. (Petr Mařík, tel: 606 685 315, petr.marik@energiekolin.cz) po vytyčení vodohospodářských sítí.
- Pro konečné řešení trasy požadujeme min. boční odstup od sítí v naší správě 1,5 m. Tam, kde to není možné a při křížení je potřeba řešit zvýšenou ochranu vedení uložením do chráničky. V místech křížení vedení a vodovodních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek popřípadě chráničky.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k vyjádření.

Toto vyjádření společnosti Energie AG Kolín a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání **a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení, ohlášení stavby popř. stavební povolení.**

S pozdravem



ENERGIE AG 63
Kolín a.s.
Legerova 21, 280 02 Kolín III
IČO: 47538457 • DIČ: CZ47538457

Olga Krčmářová
technický pracovník dokumentace

Přílohy: Mapa_O20070130535.pdf