

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
<b>Sídlo:</b>	Libušina 502/5, 702 00, Ostrava 2
<b>Zastoupený:</b>	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Realizace SZ Bocanovice - C1, C2, C3 a VO
<b>Č. j. / Sp. značka:</b>	SPU 094621/2021 // SP1908/2021-571101
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení

Zadavatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Realizace SZ Bocanovice - C1, C2, C3 a VO**“.

V souladu s bodem 2.5. Zadávací dokumentace zadavatel podává následující vysvětlení:

### **Dotaz č. 1:**

V dodatku PD je výkres č. C.1.07 detail šachtice. Tento detail šachtice platí pro polní cesty C1 – C3.

Zde je uvedeno, že drenážní šachta bude z korugované roury DN 600 mm. Ve výkazu výměr SO 01 je položka pro drenážní šachtu DN 600, ale v dalším popisu položky je uvedeno....drenážní šachta z PP DN 400.

38	K	895170305r-d1	Drenážní šachta z PE DN 600, šachta s perforovanací včetně spojky pro napojení a napojení 2x DN100 vč. 1x záslepka pro cestu c21, bez šachtového dna	kus	1,000
		PP	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou, světlé hloubky 2000 mm		
52	K	895170305r-d2	Drenážní šachta z PE DN 600, šachta bez perforace včetně spojky pro napojení	kus	1,000
		PP	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou, světlé hloubky 2000 mm		

Ve výkazu výměr SO 02 je položka pro drenážní šachtu DN 400

65	K	895170201	Drenážní šachta z PP šachtové dno DN 400 usazovací prostor 35 l	kus	1,000
		PP	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 pro napojení potrubí D 110/160/200 šachtové dno s usazovacím prostorem 35 l		
66	K	895170302r	Drenážní šachta z PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou světlé hloubky 800 mm včetně spojky	kus	1,000
		PP	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou, světlé hloubky 800 mm		

Žádáme Zadavatele o informaci, co platí? Jaké DN drenážní šachtice máme ocenit?

**Vysvětlení:**

Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí následující:

Zadavatel, potvrzuje, že platí DN600.

Zadavatel uveřejnil upravený výkaz výměr - upraven popisem v rozpočtu.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Podáváme tuto informaci a jsme s pozdravem

V Ostravě dne 17.3.2021

.....

Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj