

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název zadavatele:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora
Sídlo:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
Zastoupený:	Ing. Marianou Poborskou, vedoucí pobočky
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz/
ID Datové schránky:	z49per3

Název veřejné zakázky:	Polní cesty VPC1 a VPC2 v k.ú Jindice
Sp. značka / č.j.:	SP1/2021-537206 / SPU 097008/2021/Bu
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel v souladu s čl. 2.5 Zadávací dokumentace dne 18. 3. 2021 žádost o vysvětlení v následujícím znění:

Dobrý den, v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, žádáme o vysvětlení k níže uvedeným dotazům k veřejné zakázce „Polní cesta HPC1 v k.ú. Habrkovice“

Dotaz číslo 1

V příloze projektové dokumentace E.2. Plán kontrolních prohlídek je uvedeno, že zkoušky zhutnění na pláni budou provedeny v min. počtu 1x na 200 bm zemní pláň. Není zde uvedeno, o jaký typ zkoušky se bude jednat (statická či dynamická). Ve výkazu výměr v objektu 583/17-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady je položka:

Zkoušky a ostatní měření - hutnicí zkoušky	soubor	1.000
--	--------	-------

Dotaz: budou se zkoušky provádět pouze na zemní pláni nebo i na štěrkové vrstvě? Může zadavatel přesně specifikovat množství a typ zkoušek, aby bylo zadání jednotné pro všechny uchazeče?

Dotaz číslo 2

Nikde jsem neobjevil situaci ZOV, nebo plán POV a není zřejmé, kde bude možné vybudovat deponii zeminy a zařízení staveniště a jestli ho bude možné napojit na rozvod el. proudu.

Dotaz: bude možné využít, nebo vybudovat v rámci stavby mezideponii zeminy a zařízení staveniště s napojením na rozvod el. proudu?

Dotaz číslo 3

Ve výkazu výměr jsou položky:

3	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	711.000
Poznámka k položce:					
P					
změněno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci					
WV snímaná plocha * tl.ornice					
WV 2370*0,3					
					711.000
4	K	121100001RAB	naložení, odvoz uložení. Odvoz do 10 km	m3	711.000
WV		711	711.000		

Dotaz: kam se bude ornice převážet. Je toto místo dostupné návěsy, případně bude potřeba zeminu na místě uložení nějak tvarově upravit (nakypovat)?

Dotaz číslo 4

Pro uložení výkopové zeminy na skládky je třeba provozovateli skládky doložit laboratorní rozboru podle Vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Dotaz: Do jaké položky ve výkazu výměr máme náklady na rozboru započítat? Jak bude zadavatel postupovat v případě, že výsledky rozborů vykáží zvýšené koncentrace škodlivin nad limity stanovené vyhláškou a nebude ho možné zeminu uložit na povrch a nebo jak se bude postupovat v případě překročení koncentrace škodlivin, kdy již nebude možné zeminu na běžnou skládku uložit vůbec a bude se muset uložit na speciální skládku?

Dotaz číslo 5

Podle zákona o odpadech má provozovatel skládky povinnost vyměřit původci odpadu (tomu, při jehož činnosti odpad vzniká) poplatek za uložení odpadu na skládku. Tento poplatek je odlišný od ceny za uložení odpadu dle ceníku provozovatele skládky a závisí na charakteru a nebezpečnosti odpadu.

Dotaz: Neměl by být tento zákonný poplatek součástí výkazu výměr? Vzhledem k tomu, že nejsou známy koncentrace škodlivin podle Vyhlášky č. 294/2005 Sb a není tedy možno stanovit výši zákonného poplatku, může zadavatel stanovit s jakým odpadem máme v nabídce uvažovat, aby zadání bylo jednotné pro všechny uchazeče? Nebo bude původcem odpadu investor a tento poplatek si bude dle skutečnosti řešit přímo investor s provozovatelem skládky?

S přátelským pozdravem

K dotazům sdělujeme následující:

K dotazu č. 1:

Jedná se o statické zkoušky na zemní pláni a na štěrkové vrstvě v množství min 1x na 200 bm zemní pláně. Zadavatel odkazuje na projektové dokumentace, kde jsou v Technické zprávě uvedeny minimální hodnoty $E_{def,2}$ pro zemní plán i obě vrstvy štěrkodrti. Z uvedeného důvodu bude požadovat minimálně stanovený počet statických zkoušek na každé vrstvě.

K dotazu č. 2:

V prostoru stavebního pozemku se předpokládá jako zdroj energie využití mobilních agregátů. K dispozici pro deponii a staveniště je prostor v rámci pozemků určených pro stavbu (parcela č. 870, a část parcely 898 a parcely 905 v k.ú. Jindice). Pro potřeby mimo pozemek stavby si vybraný zhotovitel zajistí umístění staveniště po dohodě s vlastníkem dotčeného pozemku.

K dotazu č. 3:

S ornici bude naloženo dle pokynů vlastníka tzn. obce. Předpokládá se odvoz v rámci katastrálního území spadajícího pod obec Rašovice.

K dotazu č. 4:

Na laboratorní rozboru není v soupisu prací stanovena samostatná položka.

V Zadávací dokumentaci (čl. 2.1) a smlouvě o dílo (čl. II) je uvedeno, že součástí realizace je mimo jiné i provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla

(dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.

Projektová dokumentace nepředpokládá odpad se zvýšenou koncentrací škodlivin. V případě, že taková situace nastane, bude zadavatel postupovat v souladu se smlouvou o dílo čl. XVII. Nepodstatné změny závazku ze smlouvy.

K dotazu č. 5:

Součástí ceny díla bude i výše uvedený zákonný poplatek pro odpad, který neobsahuje zvýšené koncentrace škodlivin nad limity stanovené vyhláškou dle tabulek 10.1 a 10.2 přílohy č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Protože se jedná o vysvětlení údajů uvedených v zadávací dokumentaci a nejedná se o doplnění podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, nebude upraven termín pro podání nabídek.

V Kutné Hoře dne 19. 3. 2021

Ing. Mariana Poborská
vedoucí Pobočky Kutná Hora
Státní pozemkový úřad