

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název zadavatele:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora
Sídlo:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
Zastoupený:	Ing. Marianou Poborskou, vedoucí pobočky
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz/
ID Datové schránky:	z49per3

Název veřejné zakázky:	Polní cesty VPC1 a VPC2 v k.ú. Jindice
Sp. značka / č.j.:	SP1/2021-537206 / SPU 102068/2021/Bu
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel v souladu s čl. 2.5 Zadávací dokumentace dne 22. 3. 2021 žádost o vysvětlení v následujícím znění:

Dne 9.3.2021 zahájil zadavatel Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha IČO; 01312774 („zadavatel“) v souladu s § 53 ZZVZ zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „**Polní cesty VPC1 a VPC2 v k.ú. Jindice**“. Výzva k podání nabídky vč. příloh byla zadavatelem v souladu s § 53 ZZVZ uveřejněna na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1

Uchazeč upozorňuje na rozpor ve všech rozpočtech VZ v dílech 5 Komunikace. Dle projektové dokumentace (Technická zpráva, vzorové řezy...) je konstrukce vozovky následující:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11	40 mm
Postřík spojovací	ASF.PS.A	0,25kg/m ²
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+	70 mm
Postřík infiltrační	ASF.PS.A	0,35kg/m ²
Štěrkodrt' 0-32.....	ŠD	150 mm, E _{def,2} = 90 MPa
Štěrkodrt' 0-63.....	ŠD	200 mm, E _{def,2} = 60 MPa
<u>Zemní pláň.....</u>		<u>E_{def,2} = 30 MPa</u>
Celkem.....		460 mm

Ve výkazu výměr je následující:

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2 889,270
ACP+krajnice+rozšíření vrstvy 2465,27+265+530*0,15*2		
		2 889,270
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	3 154,270
fr. 0-63 plocha šd 0-32 + rozšíření vrstvy 2889,27+0,25*2*530		
		3 154,270
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	2 465,270
plocha ACO 2465,27		
		2 465,270
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrti tl. 100 mm	m2	265,000
530*0,25*2		
		265,000
Postřík živичný infiltrační bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,50 kg/m2	m2	2 465,270
plocha ACP 2465,27		
		2 465,270
Postřík živичný infiltrační bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,50 kg/m2	m2	2 465,270
plocha ACO 2465,27		
		2 465,270
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	2 465,270
délka * šířka + sjezdy a výhybny 530*4+345,27		
		2 465,270

Je zde uveden dvakrát infiltrační postřík a chybí postřík spojovací.

Dále je chyba ve výměrách jednotlivých vrstev. Odstupňování výměr ploch jednotlivých konstrukčních vrstev je zohledněno pouze u vrstev štěrkodrti. Správně by bylo třeba pokračovat obdobně i v asfaltových vrstvách.

Opraví zadavatel výkaz výměr?

Dne 23. 3. 2021 obdržel zadavatel v souladu s čl. 2.5 Zadávací dokumentace Žádost o vysvětlení:

Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o poskytnutí dodatečných informací k zadávacímu řízení dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení ZZVZ s názvem „Polní cesty VPC1 a VPC2 v k.ú, Jindice“

Ve výkazu výměr VPC1 – 581-17-2-1 je zmíněna položka:

44	K	919-AG.1.	Vtoková jímka	kus	1,000
	PP		vtoková jímka .včetně materiálu, zřízení. včetně mříže a stupadel		

V přiložené dokumentaci pro objekt VPC1 jsem nenalezla podklady pro zmíněnou vtokovou jímku. Nenalezla jsem její uložení, rozměry a technické požadavky na ní kladené.

Dotaz č.1 zní:

může zadavatel upřesnit parametry jímky a plánované zatížení pro mříž?

Zadavatel k dotazům sděluje následující:

Na základě připomínek projektant opravil ve výkazu výměr výměry konstrukčních vrstev, položky infiltračního a spojovacího postřiku a u položky č. 44 (vtoková jímka) byl doplněn popis.

Vtoková jímka se nachází na vtoku propustku v km 0,525, řez jímkou je součástí výkresu propustku.

Na profilu zadavatele v sekci Zadávací dokumentace budou zveřejněny opravené soupisy stavebních prací, dodávek a služeb pro polní cestu VPC1 a polní cestu VPC2 ve formátu unixml a xls.

V souvislosti s doplněním opravených příloh zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek **do 13. 4. 2021 do 9:00 hodin**.

V Kutné Hoře dne 24. 3. 2021

Ing. Mariana Poborská
vedoucí Pobočky Kutná Hora
Státní pozemkový úřad

Příloha/Přílohy

1. Opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (formát unixml) – VPC1
2. Opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (formát xls) – VPC1
3. Opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (formát unixml) – VPC2
4. Opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (formát xls) – VPC2