



Pontex s.r.o.
Plánská ul. 5
301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

01.08.2016

NAŠE ZNAČKA

1088061263

VYŘIZUJE / LINKA



MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Plzeň, 08. 08. 2016

Vyjádření k PD k akci „Protipovodňové opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra“ v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází nadzemní vedení NN 0,4kV, VN 22kV a distribuční trafostanice 22/0,4 kV (dále DTS) v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s.. Nadzemní vedení VN 22kV a DTS jsou chráněny ochranným pásmem ve smyslu §46 zákona 458/2000 Sb. v platném znění. Dále se zde nachází nadzemní vedení VN 22 kV, které není v majetku ČEZ Distribuce, a.s. a nebudeme se k němu vyjadřovat.

Souhlasíme s výše uvedenou stavbou (DSP/PDSP) při splnění následujících podmínek:

- 1) Zemní a výkopové práce v blízkosti podpěrných bodů nadzemního vedení VN 22kV, NN 0,4kV a DTS budou probíhat se zvýšenou opatrností a takovým způsobem, aby nebyla narušena jejich stabilita a poškozen jejich základ.
- 2) Dojde-li při zemních a výkopových pracích k poškození zemních prvků jednotlivých podpěrných bodů, nebo DTS, bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku 840 850 860. Zahrnutí takto poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
- 3) Stávající podpěrné body nadzemního vedení VN 22kV, NN 0,4kV nebudou po realizaci plánované stavby představovat pevné překážky ve smyslu §29 zákona 13/1997 Sb. v platném znění o pozemních komunikacích.
- 4) Bude dodržena minimální svislá vzdálenost mezi povrchem polní cesty a stávajícím nadzemním vedením VN 22kV PNE 33 3301, resp. PNE 33 3302.
- 5) V ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22kV a DTS nebude trvale skladován žádný výkopový ani jiný materiál a ani nikterak zvyšována současná výšková niveleta terénu.
- 6) Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy.
- 7) Při provádění činnosti a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy nesmí být dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a.s. ke vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně použití mechanizace.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

- 8) Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné dodržet vzdálenosti dle této normy, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
- 9) Před zahájením prací je nutno podat žádost o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou v případě kladného vyřízení této žádosti vydány.

Platnost tohoto vyjádření je do 08. 02. 2017, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 107

Pověřený vedením oddělení Správa energetického majetku - Západ

ČEZ Distribuce, a.s.