



PONTEX, spol. s r.o.

Středisko plzeň

Plánská 5

301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS Č. J./ZE DNE

PXPM/16/79/VHo/16.8.2016

NAŠE Č. J.

16226/16-STŘIBRO,1124/ŽP/16

VYŘIZUJE/LINKA

DATUM

2016-09-23

Protipovodňová opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra

Městský úřad Stříbro, odbor životního prostředí obdržel dne 17.08.2016 žádost o stanovisko k projektové dokumentaci „Protipovodňová opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra“, vypracované v srpnu 2016 PONTEX s.r.o., Plzeň a VODOPLAN s.r.o., část SO 03 – SO 07, objednatel Státní pozemkový úřad Tachov. Tato projektová dokumentace byla dne 06.09.2016 doplněna elektronicky s tím, že byla doložena změna SO 06. Stavba bude umístěna na pozemích p.č.1707,1708, 1709, 1711, 1636, 1672, 1675, 1723, 1724 a k.ú. Těchlovice u Stříbra. 3471 a 3472 k.ú. Stříbro. Částí biokoridoru by měly být dotčeny i další pozemky.

Z hlediska vodního hospodářství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, který je příslušný k povolení projednávaného vodního díla sdělujeme k předložené PD tyto připomínky:

1. Je třeba vyjasnit sporné ukončení úprav SO 06 (zřejmě se jedná o SO 05 – Revitalizace zatrubněné části Těchlovického potoka V1). V zaslaných výkresech změny je z důvodu existence podzemních kabelů navrženo ukončit úpravu dříve a ponechat část zatrubnění. V místě uvažovaného ukončení úpravy NENÍ stávající koryto vodního toku, jak je uvedeno v PD, nýbrž pokračuje zatrubnění. Návrh změny zcela postrádá způsob řešení napojení otevřeného toku do stávajícího zatrubnění. Domníváme se, že se bude jednat o úzké místo a že tímto způsobem dojde k nevhodnému ovlivnění vodních poměrů v území. Požadujeme, aby byly prověřeny všechny možnosti křížení podzemních kabelů (bylo by zřejmě potřebné vytyčit jejich přesné umístění a porovnat s umístěním stávající čelní výusti), křížení v takovýchto případech řeší příslušné ČSN. Tomuto řešení dáváme přednost i za cenu případné nutnosti přeložení kabelů v potřebné délce. Ve schválených KPÚ Těchlovice je navrženo otevření toku až po čelo výusti.
2. V PD není řešeno, jakým způsobem bude v celé trase odstraněno stávající zatrubnění, v PD je zmíněno pouze odstranění drenážních per v prostoru zátopy RN1 a SP1.
3. V průvodní zprávě SO 06 je uveden v seznamu dotčených pozemků i pozemek p.č. 3480 k.ú. Stříbro (v PD špatně k.ú. Těchlovice u Stříbra), ve výkrese záboru pozemků tento pozemek nefiguruje. Je otázka, zda je nutné řešit biokoridor až na pozemky p.č. 3480, 3481 a 3479 k.ú. Stříbro.
4. S ohledem na to, že může dojít k rozvodnění otevřeného toku, doporučujeme výsadbu neumísťovat do bezprostřední blízkosti budoucího koryta a přednostně využít pozemky k výsadbě určené ve vlastnictví města Stříbra (např. p.p.č. 1707 nebo 1709 k.ú. Těchlovice u Stříbra).

5. Jedná se o vodní dílo – o vydání stavebního povolení bude požádán zdejší vodoprávní úřad. Žádost bude podána v souladu s Vyhláškou č. 432/2001 Sb. (včetně souhlasu obecního stavebního úřadu dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon).

Z hlediska zájmů přírody a krajiny chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“) nemáme k předložené projektové dokumentaci námitek. V souvislosti se stavbou bude dotčen významný krajinný prvek - vodní tok (Těchlovický potok) ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) zákona, k jehož dotčení je nutné požádat zdejší orgán ochrany přírody o závazné stanovisko dle § 4 odst. 2 zákona. K žádosti o závazné stanovisko bude předložena PD, ve které bude zapracována změna na SO 6 a kopie plné moci (pokud je investor zastoupen).

Z hlediska ostatních zájmů hájených zákony v pravomoci zdejšího odboru životního prostředí nemáme k předložené PD další připomínky.

Příloha: 1 x PD (5 ks)

„otisk úředního razítka“

MĚSTSKÝ ÚŘAD
STŘÍBRNO



vedoucí odboru ŽP