



# **VYJÁDRĚNÍ**

Číslo jednací: 2016 / 000268 / 10

( 2016 / 000268 / 10 )

Vaše žádost:

Ze dne: 20.3.2018

Vyřizuje:

Telefon:

Email:



Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

pobočka Tachov - Jan Kořuha

T.G. Masaryka 1326

347 01 Tachov

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 28.03.2018

SPU 157833/2018

listy: 1 přílohy

druh



spuess6e47478c

Kralupy nad Vltavou, 21.3.2018

Vyjádření k akci

**SO 08: Těchlovice u Stříbra - biokoridor LBK 44-36 na p. č. 1637 v k.ú. Stříbro - Realizace protipovodňového opatření KoPÚ v k. ú. Těchlovice - dodatek k projektové dokumentaci pro vodoprávní řízení.**

Na základě Vaší žádosti ze dne 20.3.2018 Vám, jako majitel ropovodu zasíláme stanovisko k výše uvedené akci.

Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti se nachází naše zařízení:  
DOK (dálkový optický kabel), Ropovod DN 700, el.přípojka NN



S předloženou Situací REVIZE 03\_2018 ze dne 21. 3 2018 souhlasíme. Při realizaci biokoridoru LBK 44-36 dále požadujeme dodržet níže uvedené podmínky.

Při všech akcích, které se dotýkají ropovodu, je třeba dodržovat vládní nař.č.29/1959 Sb. (jak je stanoveno v přechodných ustanoveních zákona č. 161/2013 Sb.), když na provádění činnosti v ochranném pásmu ropovodu se použije zákon č.189/1999 Sb. a následně ČSN EN 14161 + A1 a ČSN 65 0204.

Požadujeme dodržovat zákon č. 458/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky a ČSN 73 6005, ČSN EN 50423-1, ČSN EN 50341 ČSN EN 50341-3-19.

Koordinátorem všech akcí v ochranném pásmu ropovodu je náš zaměstnanec



Povolení pro vstup do ochranného pásma ropovodu a jeho tech. zařízení vydá náš zaměstnanec, , na základě potvrz. zápisu o proškolení pracovníků provádějící firmy z Technických podmínek. 

Před realizací akce si stavebník objedná vytýčení našich zařízení u pověřeného geodeta MERO. Kontaktní údaje sdělí pí.  - tel.: 

V zabezpečovacím pásmu tj. 5 m na obě strany od osy ropovodu nesmí být vysazovány stromy ani keře - zohledněno v Situaci REVIZE 03\_2018 ze dne 21. 3 2018.

Oplocení musí být umístěno mimo zabezpečovací pásmo ropovodu tj. nejméně 5 m od osy ropovodu na obě strany - zohledněno v Situaci REVIZE 03\_2018 ze dne 21. 3 2018

Požadujeme veškeré zemní práce 5 m od ropovodu na obě strany provádět ručně za dohledu našich zaměstnanců.

MERO ČR, a. s.

Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika

Tel.: +420 315 701 111 Fax: +420 315 720 110 E-mail: info@mero.cz www.mero.cz

IČ: 601 93 468 DIČ: CZ 601 93 468 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334.

Držitel certifikátu ISO 9001, ISO 14001, ČSN ISO/IEC 27001, OHSAS 18001

V případě zemních prací v zabezpečovacím pásmu ropovodu (5 m na obě strany ropovodu) požadujeme předložit paní Sukové na e-mail: [sukova@mero.cz](mailto:sukova@mero.cz), tři týdny před zahájením prací, technologický postup a časový harmonogram prací, který bude předán vedoucímu provou linií k odsouhlasení.  
Technické podmínky a bezpečnostní předpis pro práci v ochranném pásmu ropovodu IKL a ropovodu Družba jsou umístěny na [www. MERO ČR a.s./Dokumenty](http://www.MERO ČR a.s./Dokumenty) ke stažení.

Pojíždění po trase ropovodu je zakázáno.

Přejezd je možný pouze v místě křížení za podmínky, že bude ropovod ochráněn např. panely, které budou umístěny v místě křížení s přesahem 3 m na obě strany.

Po ukončení všech prací a pro souhlas s kolaudací stavby v ochranném pásmu ropovodu a jeho přidružených zařízeních, je zhotovitel povinen předat zákes skutečného provedení s geodetickým zaměřením v elektronické podobě ve formátu DGN včetně technické zprávy ověřené ÚOZI a seznamu souřadnic ve formátu TXT, oddělení technického rozvoje MERO ČR, a.s.

Zároveň Vám oznamujeme, že telekomunikační síť nyní vlastní UPC Česká republika, a.s., Závěšova 5, Praha 4. Telefon: (+420) 261 107 112.

Proto Vám doporučujeme obrátit se i na tohoto provozovatele podzemních sítí, který má dle našich znalostí svá zařízení i mimo trasy našich ropovodů.

S pozdravem

vedoucí úseku technického rozvoje

**MERO ČR, a. s.**  
Veltruská 748 26  
278 01 Kralupy nad Vltavou  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným  
Městským soudem v Praze, sp. značka B. 2334

Kopie:

UPC , Závěšova 5, Praha 4