



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153 / 12
77900 Olomouc

Značka: 9773/V001798/2019/PO

Ostrava, dne: 1.2.2019

Věc: **Realizace souboru staveb společných zařízení v k. ú. Větrkovice u Vítkova**

Sdělení (neslouží jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 9.1.2018 pod zn.: 9773/V032626/2017/PO.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Větrkovice u Vítkova.

Předmětem dokumentace je návrh pěti polních cest HPC1 (SO 01), HPC3 (SO 02), VPC8 (SO 03), VPC33 a VPC34 (SO 04), nádrže N1 (SO 05), rekonstrukce nádrže N2 (SO 06), svodného průlehu SP1 (SO 07), svodného průlehu SP2 (SO 08) a záchytného průlehu ZPRU1 (SO 09) a interakčních prvků podél jednotlivých objektů.

Stavba je členěna:

- SO 01 Hlavní polní cesta HPC1
- SO 02 Hlavní polní cesta HPC3
- SO 03 Vedlejší polní cesta VPC8
- SO 04 Vedlejší polní cesty VPC33 a VPC34
- SO 05 Nádrž N1 (Odpadní koryto OK1)
- SO 06 Rekonstrukce nádrže N2
- SO 07 Svodný průleh SP1
- SO 08 Svodný průleh SP2
- SO 09 Záchytný průleh ZPRU1

V rámci stavby SO 04 Vedlejší polní cesty VPC33 a VPC34 je řešena nová polní cesta VPC 33, která začíná napojením na místní komunikaci. V km 0,441 je navrženo napojení vedlejší polní cesty VPC34, tato cesta slouží k propojení VPC 33 s areálem zemědělského družstva. Polní cesta bude realizována o šířce jízdního pruhu 3.0 m a krajnicích 0,50 m.

Navržená konstrukce polní cesty VP 33

Asfaltový uzavírací nátěr 2 x, penetrační makadam hrubý 100 mm, štěrkostrž ŠDA tl. 150 mm, štěrkostrž ŠDB tl. 150 mm. Celková tloušťka komunikace 400 mm.

V km 0,000 - 0,030 u polní cesty VPC 33 bude provedena sanace základová spáry lomovým kamenem.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby SO 04 Vedlejší polní cesty VPC33 v k. ú. Větrkovice u Vítkova dojde ke kolizi se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to **s přívodním vodovodním řadem DN 150 PVC** – viz orientační zákres v mapové příloze.

Přípravou stavby požadujeme respektovat připomínky k předložené projektové dokumentaci.

Stavbou polních cest HPC1 (SO 01), HPC3 (SO 02), VPC8 (SO 03), VPC34 (SO 04), nádrže N1 (SO 05), rekonstrukce nádrže N2 (SO 06), svodného průlehu SP1 (SO 07), svodného průlehu SP2 (SO 08)

a záchytného průlehu ZPRU1 (SO 09) a interakčních prvků podél jednotlivých objektů nedojde k dotčení se zařízení v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s.

Připomínky k předložené projektové dokumentaci:

- K projektové dokumentaci **nebyla doložena dílčí koordinační situace stavby SO 04 - Vedlejší polní cesty VPC33**, která je v kolizi s přívodním vodovodním řadem DN 150 PVC v majetku SmVaK Ostrava a.s.
 - Požadujeme doložit příčný řez navržených konstrukčních vrstev v místě kolize s vodovodním řadem DN 150 PVC.
 - Celková konstrukční vrstva nových zpevněných ploch v místech kolize s vodovodem (včetně jeho ochranného pásma) **nepřesáhne 40 cm** (v průběhu výstavby se nesníží stávající krytí vodovodního potrubí o více než 40 cm).
 - V případě nedodržení nových konstrukčních vrstev pouze v tloušťce 40 cm v místě kolize s vodovodním řadem, včetně jeho ochranného pásma **požadujeme provedení přeložky vodovodu případně výměny potrubí vodovodu v původní trase z materiálu PE 100 RC, včetně uložení do chráničky s přesahem 1,50 m za hranu nové cesty** na základě smlouvy o zabezpečení přeložky vodního díla z důvodu investiční výstavby.
 - Přípravou stavby požadujeme respektovat stanovené podmínky SmVaK Ostrava a.s. ze dne 9.1.2018 pod zn.: 9773/V032626/2017/PO k předmětné stavbě.
 - **Opravenou a doplněnou PD požadujeme znovu předložit k odsouhlasení a to podáním nové žádosti o stanovisko (např. na stránkách www.smvak.cz).**
-
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 24


Ing. Martin Veselý, MBA
technický ředitel

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.