

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.2

Zadavatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774, není plátce DPH

Název veřejné zakázky:	Stavba – Svodné příkopy, biokoridor LBK2 a polní cesty v k.ú. Pravlov
Sp. značka / č.j.	SP4141/2021-523101 / SPU 131390/2021
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce dne 15. 4. 2021 dodavatel požádal, v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:

Součástí SO – 105 Vedlejší polní cesta Pv16 by měl být objekt SO – 302 Vodohospodářská opatření pro cestu Pv16. Ve výkazu výměr objektu SO – 302 Vodohospodářská opatření pro cestu Pv16 je položka č. 11 - vsakovací blok, pojízdný nákladními auty – komplet.

Dopřesní zadavatel množství, rozměry a další údaje vsakovacího bloku?

Odpověď:

Dodavatel nacení položku č.11 takto:

Zhotovení vsakovací jímky o objemu 3 m³, krytí zeminou 1 m. Následně bude provedeno ohumusování a osetí. Jímka bude vystlána geotextilií a vysypána plaveným štěrkem frakce 32-63, nesmí být použita jemnější frakce. Horní část jímky bude zakryta dvojitou vrstvou geotextilie. V rámci položky dodavatel nacení veškeré zemní práce, potřebný materiál a likvidaci přebytečného materiálu

V Brně dne 15. 4. 2021

.....
Ing. Renata Číhalová
zadavatel