

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.3

Zadavatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774, není plátce DPH

Název veřejné zakázky:	Stavba – Svodné příkopy, biokoridor LBK2 a polní cesty v k.ú. Pravlov
Sp. značka / č.j.	SP4141/2021-523101 / SPU 133741/2021
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce dne 16. 4. 2021 dodavatel požádal, v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:

V rozpočtu chybí položky samotné výsadby, v rozpočtu je pouze hloubení jamek. U stromů jsou dvě velikosti 150-200 cm a OK 14-16 cm, kterou máme nacenit?

Odpověď:

V rozpočtu SO801 – Lokální biokoridor LBK2 byla doplněna položka č. 12 výsadba dřevin s balem. Výsadbová jamka je pro všechny stromy bez rozdílu velikosti stromu. Počítá se vyhloubení větší výsadbové jámy i pro menší stromy.

Dále byla doplněna položka č. 11 pro výsadbu keřů. Položka je jednotná pro všechny velikosti keřů.

Současně zadavatel upravil text ve výkazu výměr objektu SO 302 Vodohospodářská opatření pro cestu Pv16 položka č. 11 na základě vysvětlení předchozího dotazu č.2 takto:

Zhotovení vsakovací jímky o objemu 3 m³, krytí zeminou 1 m. Následně bude provedeno ohumusování a osetí. Jímka bude vystlána geotextilií a vysypána plaveným štěrkem frakce 32-63, nesmí být použita jemnější frakce. Horní část jímky bude zakryta dvojitou vrstvou geotextilie. V rámci položky dodavatel nacení veškeré zemní práce, potřebný materiál a likvidaci přebytečného materiálu.

Sdělení zadavatele:

V důsledku vysvětlení zadávací dokumentace **byly opraveny Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** (Přílohy č. 2b a 3b zadávací dokumentace ve formátu *.xml).

Dodavatelé pro svoji nabídku závazně použijí soubory s názvem: **02b_ Svodné příkopy, ÚSES a polní cesty v k. ú. Pravlov - stavba (zadání)_16.4.2021** a **03b_ Svodné příkopy, ÚSES a polní cesty v k. ú. Pravlov - zeleň (zadání)_16.4.2021** ve formátu *.xml.

Přílohy: opravené soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Brně dne: dle el. podpisu

.....
Ing. Renata Číhalová
zadavatel