

#### VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.4

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
<b>Sídlo:</b>	Hroznová 17, 603 00 Brno
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ 01312774, není plátce DPH

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Stavba – Svodné příkopy, biokoridor LBK2 a polní cesty v k.ú. Pravlov
<b>Sp. značka / č.j.</b>	SP4141/2021-523101 / SPU 134290/2021
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	stavební práce

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce dne 16. 4. 2021 dodavatel požádal, v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:

Ve výkaze výměr je uvedena položka 565166121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP22. Ve výkresové dokumentaci je však v řezu uveden ACP16+. Co platí?  
Uchazeč dále prosí o doplnění projektové dokumentace o soupis prací ve formátu \*xls nebo \*pdf.

Odpověď:

Uchazeč nacení dle rozpočtu vrstvu ACP22+ 50/70 ČSN EN 13 108-1 v tloušťce 80 mm.

**Sdělení zadavatele:**

Zadavatel poskytne soupisy prací i ve formátu \*xls, ale **upozornuje**, že mají pouze **informativní charakter**.

**Dodavatelé pro svoji nabídku závazně použijí soubory** s názvem: 02b\_ Svodné příkopy, ÚSES a polní cesty v k. ú. Pravlov - stavba (zadání)\_16.4.2021 a 03b\_ Svodné příkopy, ÚSES a polní cesty v k. ú. Pravlov - zeleň (zadání)\_16.4.2021 **ve formátu \*xml**.

Přílohy: soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu \*xls  
vzorové příčné řezy C.1.2, C.2., C3.2 a C.5.2

V Brně dne: dle el. podpisu

.....  
Ing. Renata Číhalová  
zadavatel