



## LEGENDA

- ① Stávající konstrukce-prostý beton
- ② Ošetření povrchu adhezním můstkem
- ③ Vyvrtané otvory hloubky 100 mm
- ④ Kotvy z žebírkové oceli Ø8 mm, délka 400 mm
- ⑤ Osazení pomocí chemické malty
- ⑥ Výztuž nové betonové vrstvy sítě KARI Ø6/150/150 mm
- ⑦ Nabetonování nového povrchu z betonu C25/30-XC2, XF3, XA2

Vedoucí projektu				Vypracoval		
Zodpovědný projektant				Kontroloval		
Investor						
Obec	Podivín, Velké Bílovice		Katastr	Podivín, Velké Bílovice		
			Okres	Břeclav		
Akce	<b>P-L I., akumulční nádrž, uzávěr na nátoku do K2 - PD</b>				Stupeň	DPS
SO					Datum	12/2018
					Zakázkové číslo	46/2018
					Měřítko	1:10
					Formát	1 A4
	Výkres č.	Paré č.				
Obsah	Nabetonování konstrukce odběrného objektu				D.1.2.3	1