

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774
Název veřejné zakázky:	Realizace polních cest C3, C5, C10, C25 a výsadba biokoridoru LBK 35 v k.ú. Dětrichov u Frýdlantu
Sp. značka / č.j.:	SP4185/2021-541101 / SPU 148827/2021
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“); zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, obdržel dne 27.4.2021 v rámci veřejné zakázky s názvem „Realizace polních cest C3, C5, C10, C25 a výsadba biokoridoru LBK 35 v k.ú. Dětrichov u Frýdlantu“ následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

„U Biokoridoru je velikost keřů 30cm a stromů 200cm - v praxi při výsadbě bude kotvení kůlů vyšší než strom? U polních cest velikost keřů 2-2,5m - jestli velikost souhlasí.“

Zadavatel k uvedené žádosti podává toto vysvětlení:

Z projektové dokumentace vyplývá, že v rámci realizace biokoridoru budou sázeny stromy o velikosti 200 cm, které budou ukotveny kůly se špicí o délce 250 cm a průměru 7 cm, zapuštěnými 40 cm do země. Tzn. kůly budou o 10 cm vyšší než sazenice stromů.

Velikost keřů sázených podél cest je požadována tak, jak je uvedena v soupisech prací a projektových dokumentacích k jednotlivým stavbám.

V Liberci dne 28.4.2021

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj