

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774
Název veřejné zakázky:	Realizace polních cest C3, C5, C10, C25 a výsadba biokoridoru LBK 35 v k.ú. Dětrichov u Frýdlantu
Sp. značka / č.j.:	SP4185/2021-541101 / SPU 150538/2021
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“); zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, obdržel dne 28.4.2021 v rámci veřejné zakázky s názvem „Realizace polních cest C3, C5, C10, C25 a výsadba biokoridoru LBK 35 v k.ú. Dětrichov u Frýdlantu“ následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

„Ve výkazu výměr je aco 11 modifikovaný, po udává ACO 11 nemodifikovaný. Se kterým se počítá?“

Zadavatel k uvedené žádosti podává toto vysvětlení:

Na základě upozornění zadavatel konzultoval tento nesoulad projektové dokumentace se soupisem prací s projektantem a prohlašuje, že platná je verze uvedená v soupisu prací, tzn. při realizaci bude využita modifikovaná verze asfaltové vrstvy ACO 11.

V Liberci dne 28.4.2021

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj