


Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

PS11 - Technický útvar

Sokolská 958 • 349 01 Stříbro



Váš dopis: 7681 ze dne: 24.09.2020

Vyřizuje: Mgr. Michaela Hlaváčová
referent VHR

Číslo jednací: 7681/20/02

Atelier Rákos s.r.o.

Ing. Veronika Jiřinová

Hlavní třída 279/7

353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Ve Stříbře 30.09.2020


Věc: Vysoké Jamné – p.č. 1985, 1986, 1987, výsadba dřevin
vyjádření k PD pro provedení stavby

K předložené projektové dokumentaci na výše uvedenou akci vydáváme následující vyjádření:

- 1) Práce budou v předstihu nahlášeny na náš provoz vodovodů a bude postupováno dle jeho pokynů.
⇒ Provoz vodovodů Stříbro: **Josef Nováček**,
- 2) Vodovodní zařízení jsou na situaci zakreslena informativně dle stávající dokumentace Vodakvy, bude nutné je upřesnit vytýčením na místě, což zajistí příslušný provoz.
- 3) Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu 1,5 m od líce potrubí na obě strany (nevysazovat do těsné blízkosti ochranného pásma stromy, které by svým vrůstáním kořenů mohly poničit vodovodní potrubí).
- 4) Před zahájením stavebních prací je investor povinen zajistit přesné vytýčení vodovodních zařízení ve správě Vodakvy.
- 5) Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním stavebního povolení a s realizací stavby.

PŘEDMĚT VYJÁDŘENÍ:

- Předmětem projektu jsou krajinářské úpravy a výsadba dřevin na p.č. 1985, 1986, 1987 ve Vysokém Jamném.

**Ing. Tomáš Stehlík**
vedoucí technického útvaruPříloha: PD
CO: vlastní, PS 22