

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 20794/2020-SŽ-OR OLC-OPS/PrT
Č. spisu 616/2020/OPD
Listů/příloh 1/1

Vyřizuje Ing. Tomáš Procházka
Telefon
Mobil +420 724 644 274
E-mail ProchazkaT@spravazeleznic.cz

Datum 20. října 2020

SPÚ, pob. Prostějov

Aloise Krále 4

796 01 Prostějov

**Souhrnné stanovisko
Správy železnic, státní organizace
k realizaci stavby**

Na základě předložené žádosti a dokumentace stavby vydává Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc (dále jen „Správa železnic“ a „OR Olomouc“), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, toto

**Souhrnné stanovisko k realizaci stavby
pro stavbu:**

Název stavby: VHO, polní cesty a krajinná zeleň v k.ú. Čelechovice na Hané – I. etapa

Místo stavby: k.ú.: Čelechovice na Hané

Trať: č. 307 Prostějov – Červenka
Parcela: 2068
TÚDÚ: 221124 Třebčín - Čelechovice na Hané;
v žkm 31.140 – 31.160

Stavebník / Investor: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov; Aloise Krále 4; 796 01 Prostějov

Podle předložené dokumentace k realizaci stavby se jedná o zpracování projektové dokumentace předmětem projektu, vychází z Plánu společných zařízení, který je součástí dokumentace Komplexní pozemkové úpravy, která byla v dotčeném katastrálním území v minulosti realizována. Realizační projektové dokumentace obsahuje více stavebních objektů, než které jsou, z finančních důvodů, připravovány k realizaci. Předmětem této první etapy jsou následující opatření:

- SO 01 - suchá nádrž N2 vč. 1 zemní přehrážky
- SO 02-105 - Hlavní polní cesta HC56 (živičný povrch)
- SO 02-109 - Doplnková polní cesta DC55 (zatravňovaný povrch)
- SO 02-801 - Lokální biocentrum LBC5
- SO 02-802 - Interakční prvek IP9. Stavba se nachází mimo ochranné pásmo dráhy.

Správa železnic, státní organizace se stavbou částečně situovanou v obvod dráhy s o u h l a s í za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

1. Při realizaci akce VHO, polní cesty a krajinná zeleň v k.ú. Čelechovice na Hané – I. etapa, dojde ke styku s telekomunikačním vedením (TK 5xn) v majetku Správy železnic, státní organizace, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika č. j. 1202017501 ze dne 1. 10. 2020 viz příloha č. 1.

Požadujeme před započítím stavby objednat u ČD Telematika vytyčení tohoto kabelu a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jeho trase nebo jejímu křížení, je nutné projednat způsob jeho ochrany s majitelem tj. Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky Praha dle platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic, státní organizace.

V případě zasažení trasy sdělovacího kabelu konstrukcí vozovky HC 56 je nutno kabel uložit do chráničky a současně přiložit rezervní chráničku, obojí s přesahem 1 za hranu komunikace na obou stranách.

2. Správa sdělovací a zabezpečovací (SSZT) informuje že, v dané lokalitě není zpracována dokumentace k poloze kabelové trasy. Před začátkem prací požadujeme vytyčení kabelových tras a tyto trasy chránit před poškozením.

Objednávku na přesné vytyčení kabelové polohy zašlete v předstihu 14ti dnů na naši adresu, pro urychlení je možné poslat e-mailem : hojgrova@spravazeleznice.cz. V objednávce uveďte č. j. tohoto vyjádření. Nejméně 15 dnů před zahájením prací předložte kopii objednávky a toto vyjádření vedoucímu provozního střediska panu Markovi Hopjanovi, telefon : 9727 41262 nebo mobil : 601 574 387, který Vám zajistí vytyčení. Splatnost vydané faktury je 14 dní od vystavení.

Podmínkou umístění stavby je nutnost zabezpečení kabelové trasy, která je v blízkosti plánovaných stavebních prací a mohlo by dojít k poškození těchto kabelů pojižděním stavebních mechanismů.

3. Stavba v blízkosti železničního přejezdu musí být v souladu s ČSN 73 6380 "Železniční přejezdy a přechody".
4. Žádáme o písemné oznámení data, min. 15 dnů před zahájením stavebních prací na Správy železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc. Stavebním dohledem za Správy železnic, státní organizace bude určeno Provozní středisko Správy tratí, traťový okrsek **Prostějov** (vedoucí provozního střediska p. **Zedka Svatoslav**, tel.: 9727 31133 nebo 725 275 436). Před započítím prací zde projednejte stavbu, popř. předejte příslušnou dokumentaci. Před ukončením stavebních prací provede investor a stavební dohled Správy železnic, státní organizace zápis o ukončení stavebních prací v ochranném pásmu dráhy, který zašle na OŘ Olomouc, úsek náměstka ředitele pro techniku - odbor přípravy staveb.
5. Požadujeme dořešit majetkoprávní vztahy k pozemku Správy železnic, státní organizace. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti Vám zašleme na základě Vaší žádosti (kontaktní osoba: **Ing. Tomáš Nedbal**, tel. +420 607 061 669, e-mail: Nedbal@spravazeleznice.cz). Za povolení zřízení stavby na pozemku Správy železnic, státní organizace a za užívání nemovitosti drah při stavbě je investor povinen zaplatit jednorázový poplatek ve výši **10.000,-Kč + DPH** v základní sazbě. Dohodnutá částka bude uhrazena na základě zálohové faktury vystavené Správy železnic, státní organizace, která bude zaslána investorovi. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a zaplacení faktury je nutné provést nejpozději před zahájením stavby.

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby s platností 2 let od data vydání tohoto souhrnného stanoviska. Pokud nebude v této lhůtě vydáno pravomocné rozhodnutí (územní rozhodnutí apod.), je investor stavby, popř. s jeho souhlasem stavebník povinen zažádat o vydání nového souhrnného stanoviska, podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů.

S pozdravem

 Správa železnic
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[111]



Ing. Ladislav Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Olomouc

Přílohy

Příloha 1 – Vyjádření ČD-Telematika a.s. s č.j. 1202017501 ze dne 1. 10. 2020 (bylo Vám zasláno samostatně)

