

Pan: [redacted]
Vodohospodářský atelier, s.r.o.
Růženec 54
64400 Brno-Soběnice

Dne: 9.7.2020

Naše č.j. 70/FR/2020

Vyřizuje: [redacted], technik, tel. [redacted], email: [redacted]

Věc: Vyjádření - Hráz záchytného poldru POL1 a odvodňovací příkop OP1 Ctiněves, Kostomlaty pod Řípem

V uvedených lokalitách se nacházejí produktovody provozovatele ČEPRO, a.s. ochranné pásmo které je v šíři 300m na každou stranu od osy potrubí.
K uvedenému

V ochranném pásmu produktovodu je každý povinen dodržovat podmínky stanovené zákonem č. 189/1999 Sb., (zej. § 3 odst. 4 až 11) a další podmínky s přihlédnutím k ustanovením technických norem, podle kterých je produktovod provozován, zejména ČSN 650204 a ČSN EN 14161.

V zabezpečovacím pásmu produktovodu nesmí být prováděny žádné práce nebo činnosti, jenž by mohly vést k poškození produktovodu (jde zejména o provádění zemních prací, hloubení rýh, studní a vrtů.).

ZAKAZUJEME přejezd přes inženýrské sítě ČEPRO, a.s. těžkou technikou.

Před zahájením stavby, musíme být požádáni o vytyčení našeho zařízení a určení hloubky produktovodů. Při vytyčení bude předán protokol a zápis o projednání a stanovení dalších podmínek v ochranném pásmu. Vytyčení vám na objednávku provede pan [redacted] mob. [redacted], ČEPRO, a.s. stř. 1 Produktovody, Hněvice 62, 411 08 Stětí.

S výše uvedenou stavbou souhlasíme, pokud budou dodrženy podmínky uvedené v tomto dopise

Tento souhlas včetně podmínek platí 2 roky ode dne jeho vydání a slouží výlučně pro účel uvedený v záhlaví.

S pozdravem

Langweil Jindřich
Vedoucí technolog DI
ČEPRO, a.s. Hněvice



ČEPRO, a.s.
Dělnická 12, 7. a 8. patro
Středisko 1 Produktovody, Bálkovod I
Hněvice 62, 411 08 Stětí
02 IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531