

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - č. 1

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ
Kontaktní osoba:	Ing. Hana Minářová, e-mail: h.minarova@spucr.cz , tel.: 727 957 263
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

V souladu s § 7 zákona zadávají tuto VZ společně ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj a ŘSD ČR, Závod Brno. Za sdružení zadavatelů podle smlouvy o společném zadávání pověřen jednat:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, jak je výše uvedeno.

Název veřejné zakázky:	Polní cesty C9 a C10 v k.ú. Stará Ves u Přerova
Sp. značka / č.j.:	SP4301/2021-521101 / SPU 161054/2021
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě žádosti dodavatele poskytuje v souladu s § 98 zákona vysvětlení zadávací dokumentace a současně v souladu s § 99 prodlužuje lhůtu pro podání nabídky následovně:

Dotaz č.1:

Objekt Polní cesta C10, oddíl Zemní práce, položka: Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2.....525 m2

objekt Polní cesta C10, oddíl Přesun hmot a manipulace se sutí, položka: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02.....830,191 tun.

Předpokládáme, že tyto dvě položky spolu souvisí – tedy že ve druhé uvedené položce je uvažováno s likvidací vybouraného živičného podkladu tl. 50 mm v ploše 525 m2. Avšak pokud tomu takto je, vidíme nesoulad mezi množstvím obou položek. Dle první položky je hmotnost odtěženého živičného podkladu cca 525 m2 x 0,05 m x 2,4 t/m3 = 63 tun. Je však uvažováno s likvidací 830,191 tun vybouraného asfaltu. Žádáme zadavatele o ujasnění, jakým způsobem bylo vypočteno množství 830,191 tun likvidovaného asfaltového odpadu?

Odpověď:

Množství 830,91 se počítá automaticky z položek č.1 (771,4 t), č.2 (51,45 t) a č.58 (7,341 t). U manipulace se sutí je počítán automaticky součet množství sutě těchto položek.

Byly doplněny 2 položky na poplatek za uložení sutí pro každý druh odpadu zvlášť (celková množství sutí je stejné).

Dotaz č. 2:

V rozpočtu je uvedena položka Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 40 mm, avšak v jiné části PD jsou uvedeny obvyklé směsi. Co tedy platí?

Odpověď:

Skladba polních cest v PD vychází z Katalogu polních cest, technické podmínky, TP, změna č.2, MZe ČR- (ACO 11 v katalogu není specifikováno).

Položka v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb byla změněna na ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu.

Zadavatel přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje nový upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (příloha č. 3 zadávací dokumentace), kde je tato změna zohledněna. Tato příloha je pro uchazeče závazná a bude použita pro zpracování nabídky.

Zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek:

Datum: 14. 5. 2021

Hodina: 10:00

V Olomouci 6. 5. 2021

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Příloha:

1. Nový upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr - upravená Příloha č. 3 zadávací dokumentace