

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Sídlo:	Libušina 502/5, 702 00, Ostrava 2
Zastoupený:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Realizace SZ Suchdol nad Odrou - polní cesta C27 a sjezd HS10
Č. j. / Sp. značka:	SPU 164596/2021/KJ // SP4451/2021-571101
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Realizace SZ Suchdol nad Odrou - polní cesta C27 a sjezd HS10**“.

V souladu s bodem 2.5. Zadávací dokumentace zadavatel podává následující vysvětlení:

Dotaz č. 1:

SO 121 - Vedlejší polní cesta C27

V odpovědi na dotaz č.11 se píše, že pol.č.64 s kódem 122151106 se mění na hodnotu 11992*0,4 = 4 796,8 m3. V novém SP je uvažováno s výměrou 8673*0,4 = 3 469,2m3 Co platí?

64	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	3 469,200
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i>		
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na převoz výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.		
	VV		8673*0,4		3 469,200

Vysvětlení:

Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí následující:

Dotazu nerozumíme, dotaz č. 11 se týká pol. č. 70 s kódem 171152111.

Dotaz č. 2:
SO 121 - Vedlejší polní cesta C27

Nechybí v konstrukci komunikace spojovací postřik?

Vysvětlení:
Zadavatel k dotazu č. 2 uvádí následující:

Byla doplněna pol. č. 86 – kód 573211109.

Dotaz č. 3:
SO 121 - Vedlejší polní cesta C27

Můžete vysvětlit, z čeho je tvořena výměra 3991,812 m³ , kterou začíná výpočet z výkazu výměr následujících položek ?

67	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	8 752,413
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.		
	VV		3991,812+3469,2+2609,976+77,625-850-(5462*0.1)		8 752,413
68	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	8 752,413
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m ³	8 752,413
72	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	16 629,585

Vysvětlení:
Zadavatel k dotazu č. 3 uvádí následující:

Uvedená výměra 3991,812 se týká ornice viz. položka 1211511126.

Dotaz č. 4:
SO 121 - Vedlejší polní cesta C27

Jak bude nakládáno s přebytky ornice?

84	K	121151126	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 400 mm strojně	m2	13 306,040
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>		
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podomíči. 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.		
	VV		(8673+1270+90)+((1610+383+15)*1,63)		13 306,040
74	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	5 462,000
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>		
	PSC		1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.		
	VV		241+5221		5 462,000

Vysvětlení:

Zadavatel k dotazu č. 4 uvádí následující:

Dle TZ má být ornice odvezena na skládku nebo s ní má být naloženo dle dispozic zhotovitele.

Dotaz č. 5:

Ve výkazu výměr / soupisu prací je v části „SO 121 - Vedlejší polní cesta C27“ uvedena stavební položka p.č. 42 „Osazení půlené chráničky vč. materiálů“....6 m, u které není uvedena požadovaná dimenze potrubí (DN) a druh materiálu. Žádáme Vás o její příp. doplnění, pokud bude možno.

Vysvětlení:

Zadavatel k dotazu č. 5 uvádí následující:

Tato chránička je předpoklad, dle vyjádření ČD Telematiky č. 1201707110 byl do PD zakreslen průběh metalického sděl. kabelu. Před zahájením prací je nutné kabel vytýčit a v případě odkopání kabelu požadují konkrétní způsob ochrany – uložit jej do vhodné půlené chráničky. Vše je ve vyjádření ČD – Telematika a v technické zprávě.
Navrhujeme DN 160, materiál HDPE.

Dotaz č. 6:

Ve výkazu výměr / soupisu prací je v části „SO 121 - Vedlejší polní cesta C27“ uvedena stavební položka p.č. 36 „Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 170 mm“...9627,03 m2. Tento typ nestmeleného kameniva se v podkladních vrstvách komunikací dle současných ČSN a

TP již nepoužívá, a lze je nahradit buď štěrkodrtí (ŠD) nebo asfaltovým recyklátem / R-materiálem. Žádáme Vás o tuto příp. náhradu, pokud bude možno.

Vysvětlení:

Zadavatel k dotazu č. 6 uvádí následující:

Konstrukce vozovky je navržena v souladu s TP – Katalog vozovek polních cest. Vrstva z VŠ je standardní vrstva dle ČSN 73 6126-2 (736126). Záměna za ŠD není přípustná.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Podáváme tuto informaci a jsme s pozdravem.

V Ostravě dne 10.05.2021

.....
Mgr. Dana Lišková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Přílohy:

1. 1700881 - Realizace SZ Suchdol nad Odrou - polní cesta C27 a sjezd HS10 (zadání) – unixml, xls
2. 11 - Vyjádření - 1201707110