

Vaš dopis zn.: 123/2017/Ha  
Ze dne: 20. 7. 2017  
Naše značka: SPU 391314/2017

Vyřizuje: Zdenek Štastný  
Tel.: mob.: 607/503194  
ID DS: z49pe3  
E-mail: z.stastny@spucr.cz

Datum: 28. 8. 2017

Hanousek s.r.o.  
Barákova 2745/41  
796 01 Prostějov

**Odsouhlasení PD pro stavební povolení akce „Realizace SZ KoPÚ v k. ú. Velké Albrechtice-1.etapa“, řešení křížení HOZ s polními cestami**

Dne 20. 7. 2017 jsme od Vás obdrželi žádost o odsouhlasení PD pro stavební povolení akce „Realizace SZ KoPÚ v k. ú. Velké Albrechtice-1.etapa“, řešení křížení HOZ s polními cestami P4, Pv2, Pv19, a Pv20 dle podmínek uvedených ve vyjádření SPÚ 193254/2017.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:

Byla nám předložena dopracovaná PD pro stavební povolení akce „Realizace SZ KoPÚ v k. ú. Velké Albrechtice-1.etapa“, řešení křížení HOZ s polními cestami P4, Pv2, Pv19, a Pv20, dle podmínek uvedených ve vyjádření SPÚ 193254/2017, včetně navržených stavebních úprav (obetonování) při jednotlivých kříženích s HOZ viz.: situace cesty P4, Pv2, Pv19, a Pv20 vypracovaná společností Hanousek s.r.o. Prostějov, v červenci 2017 pod zakázkovým č.6/17, včetně doplnění normy ČSN 75 40 30 (Křížení a souběhy melioračních zařízení s drážkami, pozemními komunikacemi a vedeními) a ČSN 73 60 05 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení) pro provádění prací.

**P4**

– křížení a souběh s HOZ Velké Albrechtice B, IDVT 4020000282-11201000, krytý kanál v délce 243,0 m, z roku 1976, v ČHP 2-01-01-121, navrženo obetonování v délce 10,0 m

– křížení s HOZ Velké Albrechtice B, IDVT 4020000277-11201000, krytý kanál v délce 86,0 m, z roku 1977, v ČHP 2-01-01-121, navrženo obetonování v délce 15,0 m

**Pv2**

– křížení s HOZ Bliovec B, IDVT 4020000026-11201000, krytý kanál v délce 289,0 m i otevřený kanál v délce 240,0 m, z roku 1973, v ČHP 2-01-01-121, navrženo obetonování v délce 10,0 m

**Pv19**

– křížení s HOZ Velké Albrechtice E, IDVT 4020000280-11201000, krytý kanál v délce 90,0 m, z roku 1977, v ČHP 2-01-01-117, bez obetonování (navrženo doplnění asfaltobetonu)

**Pv20**

– křížení s HOZ Velké Albrechtice E, IDVT 4020000280-11201000, krytý kanál v délce 90,0 m, z roku 1977, v ČHP 2-01-01-117, navrženo obetonování v délce 4,7 m

– křížení s HOZ Velké Albrechtice D, IDVT 4020000279-11201000, krytý kanál v délce 248,0 m, z roku 1977, v ČHP 2-01-01-117, navrženo obetonování v délce 4,5 m

– křížení s HOZ Velké Albrechtice C, IDVT 4020000278-11201000, krytý kanál v délce 525,0 m, z roku 1977, v ČHP 2-01-01-117, navrženo obetonování v délce 4,0 m

S předloženou dopracovanou PD pro stavební povolení akce „Realizace SZ KoPÚ v k. ú. Velké Albrechtice-1.etapa“, řešení křížení HOZ s polními cestami P4, Pv2, Pv19, a Pv20 za SPÚ, odbor vodohospodářských staveb z titulu vlastního technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím) souhlasíme.  
Ostatní údaje s vazbou na POZ uvedené ve vyjádření SPÚ 193254/2017 zůstávají v platnosti beze změn.

S pozdravem



STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Odbor vodohospodářských staveb  
Husinecká 1024/11a  
130 00 Praha 3 - Žižkov 2

Ing. Jaroslav Dočkal  
vedoucí oddělení vodohospodářských staveb Brno  
Státního pozemkového úřadu