

Váš dopis zn.: VA/32/20
Ze dne: 24. 1. 2020

Naše značka: SPU 034302/2020
Spisová zn.: SZ SPU 436498/2015
Vyřizuje: Ing. Rudolf Hrnčíř
Tel.: 727 956 485
ID DS: z49per3
E-mail: r.hrnčíř@spucr.cz

Datum: 24. 8. 2020

AGPOL s.r.o.
Ing. Skácel Miroslav
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
ID DS: ydbjhuf

VYJÁDŘENÍ K ZÁMĚRU STAVBY „POLNÍ CESTY A PEO V K. Ú. KVÍTKOVICE U OTROKOVIC“ – STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Dopisem ze dne 24. 1. 2020 jsme od Vás obdrželi žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení a realizaci ve stupni DSP+R na stavbu „Polní cesty a PEO v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic“. Dokumentace byla vyhotovena společností AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, v 10/2019 pod č. zakázky 2658/060 pro stavebníka **Státní pozemkový úřad**, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín. Dokumentace DSP+R byla aktualizována dne 9. 3. 2020 a dále doplněna o výkresy a hydrotechnické výpočty dne 25. 6. 2020 a 5. 8. 2020.

K dokumentaci DSP+R na stavbu „Polní cesty a PEO v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic“ jsme se vyjadřovali dopisem ze dne 21. 9. 2015 pod zn. SPU 436498/2015. Toto vyjádření pozbývá platnosti dnem vydání nového vyjádření k záměru stavby.

Dle předložené DSP+R dojde v rámci stavebního objektu „**SO 16 Svodný příkop č.2**“ (dále jen „SO 16“), který je součástí „Ucelené části 3 – Protierozní opatření“ v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic, k dotčení stavby vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení (dále „HOZ“) „**Otrokovic**“, ID 5140000017-11201000, otevřeného kanálu v celkové evidované délce 0,310 km, pořízeného v roce 1960, která je v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, evidována v majetku státu a příslušnosti hospodaření SPÚ.

V rámci stavebního objektu SO 16 je navrženo na cestě III/4973 v km 0,184 nahrazení stávajícího propustku DN 600 mm propustkem novým s navrhovaným profilem 2x DN 800 mm. Trubní propust je navržena o délce 14,15 m, se sklonem nivelety 0,5 %. Niveleta potrubí je zachována dle původního propustku. Propustek bude proveden ze železobetonových trub 2xDN 800 s obetonováním tl. 200-300 mm a s železobetonovými čely 500 x 1200 délky 5700 mm na vtoku a 6100 mm na výtoku, na betonovém základě 700 x 800 mm s podkladním betonem tl. 100 mm.

Výtok pod propustkem bude opevněn kamenným záhozem tl. 600 mm z lomového kamene, váhy 80-250 kg, s úpravou líce. Kameny budou uloženy na separační geotextilii. Opevnění na výtoku bude stabilizováno prahem 600 x 900 mm z lomového kamene s prolitím betonem. Nad i pod propustkem budou zaústěny stávající cestní příkopy. Soutok bude zpevněn a ukončen prahem 450 x 900 mm z lomového kamene s prolitím betonem. Úsek pod propustkem na komunikaci III/4973 zůstane zachován ve stávající trase a bude obnovena jeho průtočná kapacita pročištěním koryta HOZ v délce cca 174 m, celková kubatura pročištění je 20 m³. V rámci čištění budou odstraněny náletové dřeviny z průtočného profilu HOZ.

V místě před zaústěním vod do navrhovaného silničního propustku bude v km 0,208 - 0,240 na levém břehu svodného příkopu vytvořen sedimentační prostor k omezení pohybu splavenin a následnému zanášení HOZ pod silnicí. Sedimentační prostor je navržen o šířce dna 3,0 m se sklony svahů 1:2 s prům. hloubkou 1,5 m.

V rámci SO 16 dojde rekonstrukcí stávajícího propustku, tj. výstavbou nového, vč. prahu a opevnění koryta pod propustkem, ke zrušení části stávající stavby vodního díla HOZ v délce 9,0 m. Původní funkci stavby vodního díla HOZ převezme rekonstruovaný propustek vč. souvisejícího opevnění.

Upozorňujeme, že HOZ je podle § 55 odst. 1 písm. e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vodním dílem a k jeho změně, zrušení nebo odstranění je v souladu s § 15 odst. 1 tohoto zákona třeba povolení příslušného vodoprávního úřadu.

Doporučujeme, aby současně se žádostí o vydání stavebního povolení, kterou bude podávat na příslušný vodoprávní úřad SPÚ prostřednictvím Pobočky Zlín jako stavebník, bylo požádáno i o povolení zrušení otevřené části HOZ v délce 9,0 m jako vodního díla.

Vzhledem k tomu, že vlastníkem stavby vodního díla HOZ, která bude z části zrušena (a nahrazena propustkem vč. souvisejícího opevnění), je v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb. SPÚ, který je současně – prostřednictvím Pobočky Zlín – stavebníkem stavby, v rámci které ke zrušení dojde, nebude realizováno žádné majetkoprávní vypořádání.

Na základě rozhodnutí o nepotřebnosti vydaného oprávněnou osobou za SPÚ dle § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, případného povolení zrušení části HOZ jako vodního díla a kolaudačního souhlasu na stavbu „Polní cesty a PEO v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic“, respektive SO 16, bude provedeno interní vyřazení skutečně zrušené části HOZ z majetkové a účetní evidence SPÚ.

SPÚ jako organizace příslušná hospodařit s dotčenou stavbou vodního díla HOZ souhlasí s realizací stavby „Polní cesty a PEO v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic“ za následujících podmínek:

- 1) bude respektována existence stavby vodního díla HOZ a zachována jeho funkčnost,
- 2) při provádění prací bude zamezeno únikům ropných a jiných provozních kapalin a bude zamezeno vnikání mechanických nečistot a splavování zeminy do profilu HOZ,
- 3) stavebník se zavazuje v případě vzniku škod a havárií na HOZ spojených s výstavbou uvést vše na své náklady do původního stavu nebo uhradit škody v plné výši SPÚ,
- 4) zahájení prací na SO 16 bude písemně oznámeno zástupci SPÚ – odboru vodohospodářských staveb alespoň 7 kalendářních dnů předem (kontaktní osoba Ing. Hrnčíř, tel: 727 956 485, email: r.hrncir@spucr.cz),
- 5) zástupce SPU – odboru vodohospodářských staveb bude přizván na kontrolní dny související s dotčením stavby vodního díla HOZ (zejména **před zahájením pročištění koryta HOZ v rámci SO 16**) a k odsouhlasení provedených prací před kolaudací stavby,
- 6) upozorňujeme, že v případě realizace souboru společných zařízení souvisejících s odvedením dešťových vod do HOZ a nedostatečné kontroly a údržby celé trasy odvedení dešťových vod od Polní cesty C1 po sedimentační prostor umístěný na SO 16, může dojít následně k zanášení průtočného profilu HOZ. V případě neplnění těchto povinností budeme požadovat odstraňování splavenin v průtočném profilu HOZ v úseku pod zaústěním SO 16 do HOZ na náklady budoucího vlastníka těchto společných zařízení.

Toto vyjádření je vydáno za SPÚ, odbor vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím) a je platné 5 let od data vydání, nedojde-li ke změně stavebního záměru nebo stavebníka.

S pozdravem

(„otisk úředního razítka“)

Ing. Milan Rybka v. r.

ředitel Odboru vodohospodářských staveb
Státního pozemkového úřadu

Na vědomí:

- SPÚ - KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín, Zarámí 88, 760 41 Zlín (interně)
- Městský úřad Otrokovice, Odbor životního prostředí, náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice (DS)