

**Zákres sítí**

Město/katastr : Lestkov

Čtvrť/Ulice :

č.p./p.p.č. : 1800

Číslo jednací : 01/180520

Č.j. v knize : 3836/20/02

Za účelem : výsadba

Žadatel : Atelier Rákos s.r.o.

Stupeň : zákres sítí

Provoz vodovodů :

Provoz kanalizací :

Zakreslil :

Vodohospodářská zařízení jsou na situaci zakreslena informativně dle stávající dokumentace Vodakvy. Zařízení je nutno upřesnit vytýčením na místě. Přesné vytýčení vodohospodářských zařízení vám zajistí naše příslušné provozy.

ožadujeme dodržet ochranné pásmo kanalizace min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany (neumísťovat zde žádné stavební objekty, ploty, stromy apod.).

Tento doklad nenahrazuje vyjádření k územnímu - stavebnímu řízení.

Další stupeň PD požadujeme předložit k vyjádření.

Při dalším jednání ohledně předmětné akce používejte prosím příslušné číslo jednací.

CO : vlastní,

Datum : 18.5.2020

Podpis :

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.  
Vodovodní a ~~kanalizační~~ rozvody jsou  
informativně zakresleny dle stávající  
dokumentace Vodakvy. Zařízení je nutno  
upřesnit vytyčením přímo na místě.  
Toto vyjádření platí po dobu jednoho roku.

Datum: 18.5.2020 Podpis:

