I/33 JAROMĚŘ - OBCHVAT
C.2 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES, km 2,000 - 4,600
M 1 : 2000

OCHRANNÁ PÁSMA:

I. ZÁKRESY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

JSOU PROVEDENY DLE PODKLADŮ PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ.
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ JEJICH OVĚŘENÍ A VYTYČENÍ V CELÉM ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ DLE STAVBY.

II. OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA:

Ochranná pásma silnic a dálníc jsou dle zákona č. 13/1997 Sb. §30 následující:

DÁLNICE, RYCHLOSTNÍ SILNICE, RYCHLOSTNÍ MK:	100 m (od osy přilehlého jízdního pásu nebo osy větve)
OSTATNÍ SILNICE I. TŘ., MK I. TŘÍDY:	50 m (od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu)
SILNICE II. A III. TŘ. a MK. II. TŘ.:	15 m (od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu)

Ochranná pásma dráhy jsou dle zákona č. 266/1994 Sb. §8 následující:

CELOSTATNÍ DRÁHA, REGIONÁLNÍ:	60 m (od osy krajní koleje) (nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy)

Ochranné pásmo lesa

POZEMEK LESA:	50 m (od okraje lesa)

Ochranná pásma stávajících vedení jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. §46 následující:

Elektro nadzemní vedení	
NAPĚTÍ DO 1 kV:	1 m (od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 1 kV DO 35 kV VČETNĚ:	
- PRO VODIČE BEZ IZOLACE:	7 m (od krajního vodiče)
- PRO VODIČE S IZOLACÍ ZÁKLADNÍ:	2 m (od krajního vodiče)
- PRO ZÁVĚSNÁ KABELOVÁ VEDENÍ:	1 m (od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 35 kV DO 110 kV VČETNĚ:	
- PRO VODIČE BEZ IZOLACE:	12 m (od krajního vodiče)
- PRO VODIČE S IZOLACÍ ZÁKLADNÍ:	5 m (od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 110 kV DO 220 kV VČETNĚ:	15 m (od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 220 kV DO 400 kV VČETNĚ:	20 m (od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 400 kV:	30 m (od krajního vodiče)
U ZÁVĚSNÉHO KABELOVÉHO VEDENÍ 110 kV:	2 m (od krajního vodiče)
Elektro podzemní vedení	
SDĚLOVACÍ KABELOVÁ VEDENÍ MÍSTNÍ I DÁLKOVÁ:	1,5 m (od krajního kabelu)
SILNOPROUDÁ VEDENÍ DO 110 kV VČETNĚ:	1 m (po obou stranách krajního kabelu)
SILNOPROUDÁ VEDENÍ NAD 110 kV VČETNĚ:	3 m (po obou stranách krajního kabelu)

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou dle zákona č. 274/2001 Sb. §23 následující:

VODOVODNÍ POTRUBÍ DO DN 500 VČETNĚ:	1,5 m (od okraje potrubí)
VODOVODNÍ POTRUBÍ NAD DN 500:	2,5 m (od okraje potrubí)
KANALIZACE DO DN 500 VČETNĚ:	1,5 m (od okraje stoky)
KANALIZACE NAD DN 500:	2,5 m (od okraje stoky)
VODOVODNÍ POTRUBÍ A KANALIZACE NAD DN 200:	
ULOŽENÉ V HLOUBCE VĚTŠÍ NEŽ 2,5m:	ZVĚTŠUJE SE OCHRANNÉ PÁSMO o 1 m

Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. §68 následující:

NTL, STL A PŘÍPOJKY PLYNOVODU V ZAST.ÚZEMÍ:	1 m (od půdorysu)
OSTATNÍ PLYNOVODY A PŘÍPOJKY:	4 m (od půdorysu)
TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY:	4 m (od půdorysu)

SEZNAM SO:

SO 010 - Příprava území

SO 101 - Hlavní trasa I/33
SO 111 - MÚK Dolany
SO 121 - Přeložka silnice III/3075
SO 122 - Přeložka silnice III/3071
SO 123 - Přeložka silnice I/33 v km 4,300
SO 124 - Přeložka silnice I/33 v km 6,400
SO 125 - Přeložka polní cesty v km 5,160
SO 151 - Polní cesta km 1,150 - 3,670
SO 190 - Dopravní značení
SO 191 - Dopravně inženýrské opatření

SO 201 - Most přes Labe a inundační území v km 0,564 – 1,018
SO 202 - Most přes vodoteč a údolí v km 5,705 – 5,830
SO 221 - Nadjezd III/3075 v km 3,670
SO 222 - Nadjezd polní cesty v km 5,160

SO 301 - Odvodnění komunikace km 0,200 - 0,800
SO 302 - DUN pro SO301
SO 303 - Odvodnění komunikace km 0,800 - 2,200
SO 304 - DUN pro SO303

SO 305 - Přeložka vodovodu v km 1,200
SO 306 - Přeložka rozvodů závlahy v km 5,800

SO 307 - Přeložka systematické drenáže

SO 401 - Přeložka dvojitého venkovního vedení 35 kv-č.379,383- km 0,710
SO 402 - Přeložka napájecího venkovního vedení 35kV TS 920-Krematorium
SO 406 - Přeložka venkovního vedení NN Svinišťany-km 5,770
SO 407 - Přeložka venkovního vedení NN ZD Dolany-km 5,800
SO 408 - Přeložka kabelového vedení NN-přípojka ZS TO2 Heřmanice - km 1,140

SO 430 - Přeložka DOK TO2 v km 4,370 a KÚ
SO 431 - Přeložka PVSek to2-km 1,140
SO 432 - Přeložka PVSek TO2-km 3,506
SO 433 - Přeložka PVSek TO2-km 0,150 - MK Krabčice – Dolany
SO 434 - Přeložka PVSek TO2-km 0,640 - MK Krabčice – Dolany
SO 435 - Přeložka PVSek TO2-km 4,330
SO 436 - Přeložka PVSek TO2-km 5,460
SO 440 - Přeložka vrchního sdělovacího vedení ZD Dolany-km 5,830

SO 490 - Přípojky vedení NN pro systémy DIS-SOS
SO 495 - Systém DIS-SOS - meteostanice
SO 496 - Systém DIS-SOS - automatický sčítač dopravy

SO 501 - Přeložka VTL plynovodu DN200 v km 0,170-0,580
SO 502 - Přeložka VTL plynovodu DN200 v km 0,750-1,200
SO 503 - Přeložka VTL plynovodní přípojky DN100 k RS Jaroměř III
SO 504 - Přeložka STL plynovodu dn110 v km 1,130
SO 505 - Přeložka VTL plynovodní přípojky DN100 k RS Dolany
SO 506 - Přeložka VTL plynovodu DN200 v MÚK Dolany

SO 731 - Oplocení

SO 801 - Vegetační úpravy
SO 811 - Rekultivace ploch dočasného záboru
SO 815 - Rekultivace stávajících komunikací

POZNÁMKA:

ŠEDOU BARVOU JE VYZNAČEN SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

LEGENDA:

PLOCHY

- VOZOVKA
- NÁSYP
- VÝKOP
- SJEZD NA POZEMKY
- VEGETAČNÍ ÚPRAVY
- CHODNÍK

NOVÉ IS

- VODOVOD
- KANALIZACE
- PLYNOVOD - STL
- N_PLYN-VTL
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- SDĚLOVACÍ KABEL

STÁVAJÍCÍ IS - INFORMATIVNÍ ZÁKRES

- NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN
- KANALIZACE
- PLYNOVOD - STL
- PLYNOVOD - VTL
- NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- VODOVOD

KATASTR NEMOVITOSTÍ

- HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
- HRANICE PARCEL KN
- DOČASNÝ ZÁBOR DO 1 ROKU
- DOČASNÝ ZÁBOR NAD 1 ROK

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

C.2 Koordinační situační výkres

Objednatel:
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
ŘSD ČR SPRÁVA Hradec Králové
Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

Zhotovitel VD-ZDS:
Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3

Vypracoval	A. LANDOVÁ		Zak. číslo	19-LI34-036
Zodp. projektant	A. LANDOVÁ		Datum	11/2020
Tech. kontrola	ING. M. HANŽL		Stupeň	VD-ZDS
Akce: I/33 JAROMĚŘ - OBCHVAT			Počet formátů	16xA4
			Měřítko	1:2000
			Č. přílohy	Paré
Příloha: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES Č.2 KM 2,000 - 4,600			2.	

Zhotovitel:
Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3