

## Vysvětlení zadávací dokumentace II

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
<b>Sídlo:</b>	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	„Rekonstrukce polní cesty C35 v k.ú. Holany“
<b>Sp. značka / č.j.:</b>	SP4768/2021-541101 / SPU 190857/2021
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	Stavební práce

Dne 25.05.2021 obdržel Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce polní cesty C35 v k.ú. Holany“ žádost o vysvětlení zadávací dokumentace tohoto znění:

### Dotaz č.1.

Projektová dokumentace a výkaz výměr není dle našeho názoru zcela v souladu.

V PD je v příčném řezu konstrukční vrstva ze ŠD jako dvouvrstvá z frakcí 0/32 a 0/63 vždy po 150 mm a dále je zde uvažována sanace na 30% plochy z frakce 0/125 rovněž v tl. 2\*150 mm

Ve výkazu výměr je uvedeno toto :

52	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	8 763,700
	VV		3070+4515+675+(0,15*1679*2)		8 763,700
	VV		plocha asfaltobetonu+plocha penetračního makadamu+plocha krajnice+rozšíření vrstvy (polní cesta)		
53	M	58344229	štěrkodrt' frakce 0/125	t	2 168,572
	VV		((0,3*9267,4)*0,3)*2,6		2 168,572
	VV		(30% plochy pláně*hloubka výměny) * přepočet m3 na t		
54	K	564851111-1	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	9 267,400
	VV		8763,7+(0,15*1679*2)		9 267,400
	VV		plocha podkladu ze štěrkodrtě ŠD tl. 150 0-32 + rozšíření vrstvy (polní cesta)		

Dle našeho názoru chybí ve výkazu výměr položka nákupu dvou vrstev ŠD 0/32 a 0/63 a provedení sanace ze ŠD 0/125.

Žádáme Vás tímto o kontrolu VV a jeho případné doplnění.

**ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**

Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

---

Zadavatel k uvedené žádosti podává toto vysvětlení:

- Provedení vrstvy ŠD 0/32 - pol. č. 52 - je včetně materiálu
- Provedení vrstvy ŠD 0/63 - pol. č. 54 – je včetně materiálu
- Ve výkazu výměr byla opravena pol. č. 53 (zřízení celé vrstvy včetně materiálu)

**Nový soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení a dodavatelé jsou povinni pro svou nabídku použít tyto opravené soupisy prací.**

**Z důvodu upravení soupisu prací zadavatel prodlužuje lhůtu k podání nabídek do 02.06.2021, 13:00 hod.**

S pozdravem

.....  
Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V Liberci dne 26.05.2021