

Zadavatel v souladu se zněním § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě požadavku dodavatele

Dotazy:

1. V PD nejsou uvedeny třídy pevnosti betonů a stupně vlivů prostředí u betonových zajišťovacích prahů brodu, betonového lože pod kamennou dlažbu brodu a betonových konstrukcí příčných žlabů. Doplní zadavatel požadované specifikace?
2. Ve vzorovém příčném řezu je uvedena drenážní trubka z materiálu PE-HD, ve VV je uvedena PVC-U. Jaký údaj je správný?
3. V rámci rozsahu výkazu výměr má být realizováno 41 zasakovacích jímek. V projektové dokumentaci je uveden pouze jejich rozměr a umístění. Pro adekvátní nacenění je zapotřebí znát detailnější popis (zásypová frakce, bude použita geotextílie...). Doplní zadavatel vzorový výkres zasakovacích jímek?
4. Ve stavebním objektu SO VRN Vedlejší rozpočtové náklady se nachází položka č. 011324000.1 Archeologický průzkum. Může zadavatel uvést specifikaci činností jaké má uchazeč do položky zakalkulovat?
5. Dle inženýrsko-geologického průzkumu je stanoveno, že vrchní vrstva o mocnosti cca 250 mm původní konstrukce obsahuje suť. Chápe uchazeč správně že má do položky č. 171201221 týkající se poplatků za skládky započítat skládkovné jak za výkopovou zeminu, tak za cihelnou suť? Uvede zadavatel odhadované množství sutě?
6. Uchazeč žádá o vysvětlení položek č. 569903311.1 „Zřízení krajnic z kameniva“ a č. 569903311 „Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním“. Obě položky mají stejnou výměru. Nejedná se o tutéž činnost?

Odpovědi:

K dotazu 1

Navržená třída betonu je C25-30, XF1, XA1

K dotazu 2

Nacenění bude dle soupisu prací , tedy drenážní trubka PVC-U SN4 DN 100.

K dotazu 3

Vzorový výkres zasakovací jímky je součástí vysvětlení ZD

K dotazu 4

Jedná se o zajištění archeologického dohledu v rámci zemních prací

K dotazu 5

Ano, vše je započítáno v položce č 40.

Podrobnosti dělení na suť a zeminu lze řešit až při provádění zemních prací.

K dotazu 6

Položka č. 71 „zřízení zemních krajnic...“ Byla ze soupisu prací odstraněna.

Zadavatel v sekci Zadávací dokumentace zveřejňuje nové dokumenty:

Vzorový výkres zasakovací jímky.pdf

PD v k.ú. Hradec nad Svitavou – Polní cesta C3_A (zadání).xml

PD v k.ú. Hradec nad Svitavou – Polní cesta C3_A (zadání).xlsx

Vhledem k tomu, že v souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb. prodlužuje lhůtu pro podání nabídek:

Původní lhůta: 16.06.2021 09:00 hod

Nově stanovená lhůta pro podání nabídek: 13.07.2021 09:00 hod.

Současně z důvodu novely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která vstoupila v účinnost 1.6.2021 dochází ke změně zadávacích podmínek v bodě 16.10.1 Zadávací dokumentace týkající se změny způsobu zjišťování skutečného majitele.

Nové znění:

16.10.1 Zjišťování údajů o skutečném majiteli vybraného dodavatele, který je právnickou osobou

16.10.1.1 Zjištění údajů o skutečném majiteli vybraného dodavatele, který je českou právnickou osobou

Pokud bude vybraným dodavatelem česká právnická osoba, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 4 zákona z evidence skutečných majitelů.

V případě, že v evidenci skutečných majitelů není o skutečném majiteli právnické osoby veden žádný údaj, bude zadavatel postupovat podle § 122 odst. 7 písm. a) zákona a vybraného dodavatele, který je českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, ze zadávacího řízení vyloučí.

16.10.1.2 Předložení dokladů vybraného dodavatele, který je zahraniční právnickou osobou

Pokud bude vybraným dodavatelem zahraniční právnická osoba, je na základě výzvy zadavatele povinen předložit výpis ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence, je povinen předložit informace a doklady podle § 122 odst. 5 písm. a) a b) zákona. Nepředložení požadovaných informací a dokladů bude sankcionováno vyloučením účastníka zadávacího řízení.