

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

|                    |                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zadavatel:</b>  | Česká republika – Státní pozemkový úřad,<br><b>Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj</b> |
| <b>Sídlo:</b>      | U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec                                                                |
| <b>Zastoupený:</b> | Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ                                                      |
| <b>IČO / DIČ:</b>  | 01312774 / CZ 01312774                                                                       |

|                                |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název veřejné zakázky:</b>  | <b>Stavba polních cest C37, C39 a C43 v k. ú. Vyskeř</b>                                                                                               |
| <b>Sp. značka / č.j.:</b>      | SP5777/2021-541101 / SPU 218229/2021                                                                                                                   |
| <b>Druh zadávacího řízení:</b> | dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“); zjednodušené podlimitní řízení |
| <b>Druh veřejné zakázky:</b>   | stavební práce                                                                                                                                         |

Zadavatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, obdržel dne 14.6.2021 v rámci veřejné zakázky s názvem „Stavba polních cest C37, C39 a C43 v k. ú. Vyskeř“ následující Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

„V zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Stavba polních cest (37, C39 a C43 v k.ú. Vyskeř, zadavatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, zadavatel pro splnění technické kvalifikace požaduje uvést a předložit v rámci čestného prohlášení o splnění kvalifikace seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení. Zadavatel požaduje mimo jiné alespoň jednu zakázku, charakteru dopravní stavby (výstavba účelových komunikací polních cest, lesních cest a silnic) ve výši minimálně 7 mil. Kč včetně DPH, která byla provedena v kolejové úpravě s kolejemi provedenými z cementobetonového krytu CBIII dle ČSN 73 6123-1, který splňuje kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací kapitola 6 - cementobetonový kryt.

*Dotaz: Trvá zadavatel pro prokázání technické kvalifikace na zakázce, která byla provedena v kolejové úpravě? Vzhledem ke skutečnosti, že v české republice bylo dosud realizováno pouze několik zakázek s kolejovou úpravou s cementobetonovým krytem, zdá se nám tento požadavek zbytečně omezující. Technologie pokládky je stejná jako u celoplošného provedení pouze jde o použití příslušné formy k finišeru. Zadavateli byl již vznesen dotaz, zda je možné k prokázání tohoto požadavku doložit realizaci i jiné dopravní stavby s cementobetonovým krytem, např. modernizaci dálnice. Zadavatel ve vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 2.6.2021 připustil i akceptaci jiné dopravní stavby s cementobetonovým krytem. Dle našeho názoru však odpověď nebyla zcela jednoznačná. V zadávací dokumentaci ze dne 11.6.2021 je bod 7 je shodný s původní zadávací dokumentací.*

*Trvá zadavatel pro prokázání technické kvalifikace na zakázce, která byla provedena v kolejové úpravě nebo je možné doložit realizovanou stavbu s provedeným cementobetonovým krytem v plošném provedení?“*

Zadavatel k uvedené žádosti podává toto vysvětlení:

Zadavatel k prokázání technické kvalifikace bude akceptovat i jiné dopravní stavby (s celoplošným provedením) s cementobetonovým krytem, který splňuje požadavky uvedené v bodě 7.1 Zadávací dokumentace, tedy s cementobetonovým krytem CBIII dle ČSN 73 6123-1, který splňuje technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací kapitola 6 - cementobetonový kryt.

V Liberci dne 15.6.2021

.....  
Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj