

Vážená paní
Ing. Ivona Lexová
Slovácká 70/58

696 01 Rohatec

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PM024225/2017-203/Mi

VYŘIZUJE
Ing. Eva Miklíková
+420 541 637 311
miklikova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
09.06.2017

Ochranná nádrž N06

(k.ú. Hovorany; ORP Kyjov; kraj Jihomoravský; ČHP 4-17-01-096)

Charakteristika akce:

Dne 24.04.2017 nám byla předložena žádost o aktualizaci našeho stanoviska k DSP stavby „Ochranná nádrž N06“, zpracované 11/2012. Stanovisko č.j. PM061047/2012-203/maj ze dne 15.11.2012 již pozbylo platnosti. Projektantem stavby je GEODIS BRNO, s.r.o. Investorem stavby je Obec Hovorany. V žádosti je uvedeno, že v předkládané projektové dokumentaci nedošlo k žádným změnám.

Jedná se o stavbu nádrže umístěné na severním okraji zastavěné části obce Hovorany a sloužící k ochraně intravilánu před přívalovými dešti. Nádrž je prioritním prvkem plánu společných zařízení a předpokládá se, že bude v brzké době po dokončení KPÚ realizována.

Základní parametry nádrže:

Objem povodňové vlny	22,0 tis. m ³
Q ₁₀₀	3,8 m ³ /s
Hladina stálého nadržení	215,000 m n.m.
Objem stálého nadržení	210 m ³
Plocha zátopy při hladině stálého nadržení	417 m ²
Hladina maximální – retenční neovladatelná	219,45 m n.m.
Objem při max. hladině	26,3 tis. m ³
Plocha zátopy při max. hladině	1,20 ha
Celkový zábor	1,36 ha
Kóta koruny hráze	219,9 m n.m.
Max. výška hráze	6,9 m
Šířka v koruně hráze	3,5 m
Navodní/vzdušný sklon hráze	1:3,7/1:2,2
Délka hráze	100 m

Vypouštění nádrže je navrženo do odpadního příkopu PRI4 (HOZ) zaústěného do kanalizace přes lapač splavenin. Režim vypouštění byl odsouhlasen správcem kanalizační sítě - VaK Hodonín. V normálním retenčním prostoru bude zachycen celá objem povodňové vlny. Odtok bude zajištěn regulačním úzávěrem na výpusti, kterým bude v nočních hodinách vypouštěn v množství 0,195 m³/s.

Stavbou nedojde k přímému dotčení toků a majetku ve správě Povodí Moravy, s.p.

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. pro účely stavebního řízení následující

stanovisko:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Upozorňujeme:

- Pro nádrž bude zpracován manipulační a provozní řád.
- Stavbou nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod a ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- S veškerým odpadem ze stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.
- Provozovatel nádrže je povinen udržovat dílo v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a vodohospodářských a jiných chráněných zájmů (vodní zákon § 59 odst. 1), písm. b).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Bno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

13-
A Z. S L

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí