

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Rudolfovská tř. 493/80, 370 01 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Realizace komunikací v k.ú. Čenkov u Malšic
Sp. značka / č.j.:	SP4474/2021-505101 / SPU 223402/2021
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel dne 16. 6. 2021 obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

Žádáme zadavatele o kontrolu položek ve výkazu výměr „C3 – CESTA C3“. Ve zmiňovaném výkazu výměr v položce č. 46 je pro propustek uvedeno potrubí typu „TZP-Q 400/1000“, což by měla být osmihranná železobetonová trouba bez hrdla. Dle výkresu „D. 6 Schéma propustku“ by však pro propustek měla být použita kruhová železobetonová trouba hrdlová. Žádáme zadavatele o vyjasnění, který typ železobetonové trouby by měl být pro realizaci propustku použit.

Odpověď:

Zadavatel upravuje ve výkazu výměr u stavebního objektu „C3 – CESTA C3“ položku č. 46 z původního znění „BEST-ŽELEZOB.TROUBA/TZP-Q 400/1000“, na nové znění „Trouba ŽB hrdlová DN 400“. Zadavatel odstraňuje výše uvedené nesrovnalosti tak, že nahrazuje přílohu zadávací dokumentace s názvem Příloha č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (.zip) přílohou novou s názvem Příloha č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - oprava I (.zip).

Současně dochází k **prodloužení lhůty pro podání nabídek**. Lhůta pro podání nabídek končí dne **2. 7. 2021 v 10:00 hodin**.

Přílohy:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – oprava I (.zip)



V Českých Budějovicích dne 18. 6. 2021

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj