

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
<b>Sídlo:</b>	Hroznová 17, 603 00 Brno
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ 01312774, není plátce DPH

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Stavba ochranných nádrží N04 a N06 v k.ú. Hovorany
<b>Sp. značka / č.j.</b>	SP5397/2021-523101 / SPU 232814/2021
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle §3 písm. a) zák.č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ust. § 98 odst.3 a § 99 zákona na základě žádosti jednoho dodavatele ze dne 24.6.2021 podává následující vysvětlení zadávací dokumentace:

### Dotaz č.1 - litinové potrubí pro přeložku vodovodu

Součástí stavby ochranné nádrže N04 je mimo jiné přeložka vodovodního řadu z tvárné litiny DN 300. V projektové dokumentaci však chybí jakákoliv další specifikace týkající se vnitřní a vnější povrchové úpravy potrubí (zinkování, cementování, epoxid, tl. jednotlivých vrstev). Tato specifikace má zásadní vliv na cenu této položky a vzhledem k velkému množství tohoto potrubí se jedná o významnou finanční část celého stavebního díla. Prosíme tedy o doplnění této specifikace.

### Odpověď č.1

Specifikace litinového potrubí: TLT s vnitřní cementovou vystýlkou, vnější ochranná vrstva žárový zinek (200 g/m<sup>2</sup>), vrstva vysokohustotního PE (2 mm).  
Byl upraven soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.

### Dotaz č.2 - odpadní potrubí z vodojemu

Součástí stavby nádrže N04 je mimo jiné přeložení odpadního potrubí z vodojemu. V projektové dokumentaci je uvažováno potrubí PP ULTRA RIB 2 SN 8. Oproti tomuto je v soupise prací požadováno hladké třívrstvé PVC potrubí SN 12. Žádáme tedy zadavatele o vyjasnění, jaké potrubí máme v nabídce na realizaci stavby uvažovat.

### Odpověď č.2

Dodavatelé nacení položku dle soupisu prací PVC plnostěnná třívrstvá SN12

V důsledku tohoto vysvětlení zadávací dokumentace byl ve vztahu k nádrži N04 opraven Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Přílohy č. 3a1 a č. 3b1 zadávací dokumentace).

**Dodavatelé pro svoji nabídku závazně použijí soubory s názvy: „Hovorany Příl 03a1 N04 Hovorany (zadání) upr 2021-06-25“ ve formátu \*xml. a „Hovorany Příl 03b1 N04 Hovorany [zadání] upr 2021-06-25“.**

V Brně dne: 25.6.2021

Ing. Renata Číhalová  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj