

VYSVĚTLENÍ č. 1

zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Polní cesty CZ1 a CZ2 a lokální biokoridor LBK 200175 v k.ú. Malenovice u Zlína

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

Název veřejné zakázky:	Polní cesty CZ1 a CZ2 a lokální biokoridor LBK 200175 v k.ú. Malenovice u Zlína
Sp. značka: / č.j.:	SP8474/2021-525101 / SPU 247541/2021
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, obdržel žádost účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem Polní cesty CZ1 a CZ2 a lokální biokoridor LBK 200175 v k.ú. Malenovice u Zlína. V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona sděluje zadavatel k dotazu uvedenému v žádosti následující informace:

Dotaz č. 1:

V soupisu prací SO 13 Přeložka vodovodní přípojky jsou položky č. 19 a 20. Prosíme o upřesnění potrubí. V montáži je uvedeno DN 32 i v technické zprávě, ale potrubí je v rozpočtu PE100 RC SDR11 90x8,2 .

Odpověď č. 1:

V položce č. 20 rozpočtu je chybně uvedeno potrubí PE100RC SDR11 90x8,2. Správně má být **PE100 SDR11 D 32x3**, jak je uvedeno v položce č.19 i v projektové dokumentaci.

Ve Zlíně dne 8. 7. 2021

Ing. Mlada Augustinová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kra