

Váš dopis zn.: SPU 017053/2021
Ze dne: 27. 1. 2021
Naše značka: SPU 026311/2021
Spisová zn.:

Vyřizuje.: Ing. Václav Dubský
Tel.: 723 647 450
ID DS: z49per3
E-mail: v.dubsky@spucr.cz

Datum: 12. 2. 2021

Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Plzeňský kraj
Pobočka Klatovy
Čapkova 127, 339 01 Klatovy

interně

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ RADKOVICE U MĚČINA – VYJÁDRĚNÍ K OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Dopisem ze dne 27. 1. 2021 jste zaslali našemu oddělení oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách (KoPÚ) v k.ú. Radkovice u Měčina, okres Klatovy. Současně jste nás vyzvali ke stanovení podmínek k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů.

Sdělujeme Vám, že v obvodu KoPÚ se **nachází** následující stavby vodních děl – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ), které jsou v majetku státu a v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění:

název HOZ	rok pořízení	ID majetku	otevřený [km]	zakrytý (zatrubněný) [km]	ČHP
HOZ PARTOLTICE I - OO + TO	1981	2170000312-11201000	0,586	0,141	1-10-05-007
HOZ BREZI II - TO obj.3	1977	2170000589-11201000	0,000	0,302	1-10-05-010
HOZ BREZI II - TO obj.5	1977	2170000590-11201000	0,000	0,023	1-10-05-010
HOZ BREZI II - TO obj.3	1977	2170000595-11201000	0,000	0,065	1-10-05-010

V obvodu KoPÚ se dle nám dostupných podkladů mohou nacházet i odvodněné pozemky podrobným odvodňovacím zařízením (POZ), které je příslušenstvím pozemků. Tyto údaje o POZ (investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1 : 10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně v letech 2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích. Údaje jsou k dispozici ke stažení na Portálu farmáře (<http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/>) ve formátu shp a jsou také zobrazeny v LPIS ve vrstvě LPIS/Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv – detail/Meliorace.

Orientační zákres tras HOZ přikládáme. V situaci je zákres HOZ uveden s číslem majetku, trubní HOZ je vyznačeno modrou čarou, otevřené HOZ je vyznačeno červenou čarou a POZ je vyznačeno růžovou ohraničenou plochou s uvedením roku výstavby.

Vzhledem k výskytu HOZ a POZ v zájmovém území připravované KoPÚ požadujeme v rámci návrhu plánu společných zařízení (např. polních cest, vodohospodářských opatření apod.) a návrhu nového uspořádání pozemků respektovat tyto podmínky:

- zakreslit trasy HOZ do hlavního výkresu PSZ a plochy POZ do map průzkumu, do technické zprávy PSZ uvést informace o existenci HOZ s přehledem hlavních parametrů, v případě střetu navržených opatření s HOZ uvést do technické zprávy SPZ podrobný popis dotčení HOZ

- hranice pozemků požadujeme u otevřeného kanálu zaměřit ve vzdálenosti 0,5 m od břehové hrany
- pod objektem otevřeného kanálu HOZ navrhnout s odkazem na Informaci OMPÚ č. 1/2017 ze dne 28. 2. 2017 č. j. SPÚ 089940/2017 v rámci návrhu nového uspořádání pozemků pozemek do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu, a to druh pozemku vodní plocha, způsob využití koryto vodního toku umělé. V případě, že nebudou pod otevřeným kanálem HOZ umístěny pozemky do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu, žádáme o písemné zdůvodnění
- navrhnout taková opatření, aby byla po jejich realizaci i nadále zachována funkčnost odvodňovacího systému (POZ i HOZ)
- zajistit přístup k objektům HOZ za účelem kontroly a případných oprav
- výsadba nad zakrytými (zatrubněnými) HOZ není přípustná z důvodu přístupu pro údržbu a opravy, dále z důvodu nebezpečí prorůstání kořenů stromů a keřů do potrubí
- na zakrytých (trubních) HOZ požadujeme zaměřit objekty (vtokový objekt, výust, kontrolní šachta)
- vlastníci nově navržených pozemků, pod kterými se nalézá zakryté (zatrubněné) HOZ, budou seznámeni s existencí tohoto zařízení
- v rámci PSZ požadujeme navrhnout revitalizaci stavby HOZ BREZI II - TO obj.3, ID 2170000589-11201000, tj. odkrytí zakrytého (trubního) HOZ (rozsah a parametry revitalizace je nutné upřesnit s OVHS České Budějovice před zahájením prací na PSZ)
- bude-li v rámci PSZ navrženo opatření, které se bude dotýkat stavby vodního díla HOZ, požadujeme jej předložit k odsouhlasení technického řešení
- při výstavbě nebo rekonstrukci polních cest, sjezdů na pole a výhyben nebo jiných staveb (např. biokoridory, PPO, protierozní opatření) požadujeme dodržet normu ČSN 75 4030 – Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a jinými vedeními a ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

Toto vyjádření je vydáno za SPÚ, odbor vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím).

S pozdravem

(otisk úředního razítka)

Ing. Tomáš Purkrábek v.r.

vedoucí oddělení VHS České Budějovice
Státní pozemkový úřad

Přílohy:

- 3 x situace k.ú.Radkovice s vyznačením HOZ (modré linie – zakryté (trubní) HOZ, červené linie – otevřené HOZ) POZ – růžově podbarvené plochy s vyznačeným rokem pořízení)
- 1 x situace k.ú. Radkovice s vyznačením POZ (červeně podbarvené plochy s označením roku pořízení)