

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Realizace PSZ Bystřany-Svěstice
Sp. značka / č.j.:	SP9327/2021-508207/ SPU 299754/2021
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky s názvem – Realizace PSZ Bystřany-Svěstice, obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 13.08.2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel poskytuje k tomuto podání v souladu s ust. § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona, vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace.

Žádost ze dne 13.08.2021

Dotaz č. 1:

Ve výkazech výměr v oddílech VRN9 se vyskytuje položka „Ostatní náklady související s objektem.....soubor1“. V popisu položek je text „oprava komunikace – odfrézování+nový povrch“.

Co přesně má zadavatel těmito položkami na mysli a v jakém rozsahu? Pokud se jedná o opravu stávajících komunikací po pasportizaci, pak na to existuje položka v SO 101.01 Polní cesta HCP 5R – frézování 1050 m² a Asfaltový beton ACO 11 tl. 50 mm 1050 m². Ve VV je položka „Ostatní náklady související s objektem“ celkem 3 x. Co má účastník v těchto položkách ocenit? Prosím blíže specifikujte.

Otázka č. 1:

Co má účastník v těchto položkách ocenit? Prosím blíže specifikujte.

Odpověď č. 1:

Položky č. 11 z VON HPC 5 R, č. 9 VPC 5 a č. 9 z SO 301 ze soupisu prací byly odstraněny. Tyto práce jsou obsaženy v pol. 11,83,85 a dalších u části HPC 5R. V části VON zůstaly tyto položky omylem při rozdělení této části soupisu prací. Viz vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 1 ze dne 17.08.2021, odpověď č. 3.

Dotaz č. 2:

V projektové dokumentaci na výkrese C.1.7 jsou zakresleny propustky vč. vtokových jímek. Ve VV nám přijde nedostatečné množství položek na zřízení vtokových jímek. Dle PD je konstrukce ze ŽB C30/37 XA1. Položka č. 274311128 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 30/37 8,415 m³, která se týká propustků je podle nás (kontrolní výpočet množství betonu na vtokové jímký) nedostatečná. Navíc chybí výztuž a římsa. Prověří zadavatel množství a rozměry položek, které by se měly týkat vtokových jímek?

Otázka č. 2:

Prověří zadavatel množství a rozměry položek, které by se měly týkat vtokových jímek?

Odpověď č. 2:

Pol. č. 65, 66, 67 (základy z PB a bednění) ze soupisu prací smazány a nahrazeny pol. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113.

Dotaz č. 3:

V PD ve příloze C.2.1.18 Tabulka šachet – jsou použity šachty s čedičovým obkladem. Ve VV jsou revizní šachty bez čedičového obkladu, navíc šachtová dna jsou s označením 200-685, tzn. na potrubí DN 200, přičemž potrubí na dešťovou kanalizaci je žb TZH-Q 400/1000. Sjednotí zadavatel výpis dílců revizních šachet s přílohou C.2.1.18 ?

Otázka č. 3:

Sjednotí zadavatel výpis dílců revizních šachet s přílohou C.2.1.18 ?

Odpověď č. 3:

Do soupisu prací byla doplněna pol. č. 137 (obklad čedičem) a pol. 138 (materiál – čedič). Pol. č. 84 (šachtové dno 400-685) byla nahrazená pol. 140 (šachtové dno 400-885).

Dotaz č. 4:

Ve VV chybí mříž na horskou vpusť, která je rozkreslená na příloze C.2.1.22. Doplní zadavatel chybějící položku?

Otázka č. 4:

Doplní zadavatel chybějící položku?

Odpověď č. 4:

Mříž doplněna v pol. 139. Pol. č. 89 (vpust beton C 12/15) byla nahrazená pol. č. 138. Doplněna výměra výztuže k horské vpusť do stávající pol. č. 54.

Na základě výše uvedeného vysvětlení a změny zadávací dokumentace dochází v příloze Zadávací dokumentace k výměně (doplnění) původního soupisu prací za nový s názvem 4) 14_367b - Vodohospodářské opatření_lokalita 1 a polní cesty HPC 5R, VPC ve formátu .unixml a dále dochází k výměně (doplnění) přílohy v projektové dokumentaci - HPC 5R a část VPC 5 s názvem A. průvodní zpráva. Předmětné soubory jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Dále dochází ke změně textu v odstavci 2.3 Zadávací dokumentace následovně:

2.3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládána hodnota zakázky: 20 502 507 Kč bez DPH
(slovy:dvacetmilionůpětsetdvatisícipětsetsedmkorunčeských)

Zadavatel stanovuje limit pro nabídkovou cenu (bez DPH) a určuje tak hodnotu ve výši 20 502 507 Kč bez DPH jako maximální částku, kterou je účastník oprávněn nabídnout. Překročení stanoveného limitu znamená nedodržení zadávacích podmínek, příslušná nabídka bude vyřazena.

V rámci zadávacího řízení bude zadavatel také posuzovat nabídkové ceny dodavatelů z hlediska toho, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Zadavatel pro identifikaci mimořádně nízké nabídkové ceny stanovuje toto pravidlo:

Zadavatel stanovuje pevnou výši ceny 10 251 254 Kč bez DPH, pod jejíž úrovní budou nabídkové ceny vždy považovány za mimořádně nízké a bude požadováno jejich vysvětlení.

Současně s tímto zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na:

Datum: 03.09.2021

Hodina: 09:00

Ostatní zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změn.

V Teplicích 18.08.2021

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj
v.z.
Ing. Jiří Pavliš, Dis.
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj