

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Realizace PSZ Bystřany-Svěstice
Sp. značka / č.j.:	SP9327/2021-508207/ SPU 315881/2021/508207/Vět
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky s názvem – Realizace PSZ Bystřany-Svěstice, obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 25.08.2021, žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel poskytuje k tomuto podání v souladu s ust. § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 a 2 zákona, vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz:

Dotaz ke stavebnímu objektu HPC 5R a části VPC 5 - výkres C 1.7 rozkresluje podrobnosti vtokových objektů propustků. Z předložených řezů vtokovými objekty není zřejmý tvar stěn, které nejsou řezem protkнутy. Jedná se o boční stěny vtokových objektů, u kterých tak není patrná jejich výška, nelze tak zkontrolovat výměry vedené ve výkazu výměr. Dodavatel dále konstatuje nesoulad mezi půdorysnými rozměry a rozměry uvedenými v řezech vtokových objektů. U propustku s jedním objektem je v půdorysu šíře objektu $0,8+0,5+0,1=1,4$ m, v řezu je však uvedeno 1,5 m. Obdobná diference je i u druhého propustku. Může Zadavatel ověřit PD těchto propustků a případně vysvětlit nesrovnalosti v rozměrech?

Odpověď:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel, resp. projektant doplnil do situace a řezů ve výkrese C.1.7 kóty, opravil chybné rozměry a vyznačil okapničku u římsy.

Na základě výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace dochází v příloze Zadávací dokumentace k výměně (doplnění) souboru C_1_7_propustek.pdf. Předmětný soubor je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Současně s tímto zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na: **Datum: 08.09.2021**
Hodina: 09:00

Ostatní zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změn.

V Teplicích 31.08.2021

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj