

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

ARTECH spol. s r.o.	
Došlo dne:	8. 12. 2016
Způsob:	
Přílohy:	

ARTECH spol. s r.o.
Žižkova 152
436 01 Litvínov

Vás dopis značky / ze dne

Náše značka
6577/16/KSUS/MHT/CHME

Vyřizuje/telefon
Chmelová/736 623 720

Praha
5.12.2016

**Věc: Vyjádření – „Zpracování projektových dokumentací v 15. katastrálních územích – část 15
zpracování projektových dokumentací v k.ú. Skramouš – Dokumentace I“
– polní cesta HPC3**

K předložené projektové dokumentaci Vám sdělujeme, že Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje souhlasí s výše uvedeným záměrem, kterým bude dotčena silnice č. III/27322, za těchto podmínek:

SO 101: polní cesta HPC3, SO 301 a SO 801:

Stavbou (úpravou) této polní cesty a uvedenými stavebními objekty nebudou dotčeny naše zájmy.

SO 302, SO 303:

Při stavbě propustku OP1 pod komunikací na p.č. 226 (v místě napojení na silnici č. III/27322), budou dodrženy následující podmínky:

1. Propustek musí mít nejméně tyto jmenovité světlosti trub:
 - 400 mm pro délku propustku do 6 metrů,
 - 600 mm pro délku propustku od 6 metrů do 10 metrů a pro délku propustku přes 10 metrů při sklonu propustku nad 2 %
 - 800 mm pro délku propustku přes 10 metrů při sklonu propustku do 2 %
 - propustek bude opatřen zpevněnými čely.
2. Propustek bude součástí napojení na silnici – komunikace na p.p.č. 226 (není součástí předložené PD).
3. Příkop podél silnice č. III/27322 bude dle potřeby upraven a vyčištěn aby plynule navazoval na vybudovaný propustek a bylo zachováno funkční odvodnění vozovky (v délce min. 30 metrů před budovaným propustkem a v celé délce od budovaného propustku k propustku pod silnicí č. III/27322).

4. Před vydáním stavebního povolení požadujeme předložit odborný posudek, ze kterého bude zřejmé, že příkop podél silnice č. III/27322 i propustek pod touto silnicí jsou schopny pojmout množství přitékající srážkové vody vlivem propojení s SO 302 – odvodňovacím příkopem a že nebude množstvím vod ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu ani jinak narušeno těleso silnice, příkopu i propustku pod silnicí č. III/27322.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (20)
příspěvková organizace
Tborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Ing. Jiří Mayer
vedoucí TSÚ – oblast Mnichovo Hradiště