

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Mělník
Sídlo:	Bezručova 109, 276 01 Mělník
Zastoupený:	Ing. Oldřichem Smolíkem – vedoucím Pobočky Mělník
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce polní cesty HC 3 v k.ú. Ledčice
Sp. značka / č. j.:	SP9236/2021-537207 / SPU 436580/2021
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Mělník jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržela dne 23. 11. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Přesné znění žádosti:

Dotaz č. 1: Položky výkazu činností:

494/16-1 - SO 101 Polní cesta HC 3				
1	121100001RAB.1	Naložení, odvoz a uložení přebytečné ornice do 10 km sejmutá ornice	m3	231,160
2	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění ... snímaná plocha * tl.ornice 1155,8*0,2	m3	231,160
12	181451121	Založení lučního trávníku výsevem ...	m2	2 545,083
494/16-2 - SO 301 Příkop				
1	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění ... snímaná plocha * tl.ornice 2105*0,2	m3	421,000
13	181451123	Založení lučního trávníku výsevem...	m2	2 526,000

Ve výkazu činností jsou pouze výše uvedené položky v souvislosti s hospodařením s ornici.
Logicky chybí úprava povrchu (svahování), přesuny a zpětné rozprostření ornice.

Otázka č. 1:

Doplní zadavatel položky výkazu činností v souvislosti s bilancí ornice a požadavkem na konečné terénní úpravy?

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

Dotaz č. 2: Přílohy zadávací dokumentace:

„494-16 - Rekonstrukce polní cesty HC 3 v k.ú. Ledčice [zadání].xlsx“

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ	
Rekonstrukce polní cesty HC 3 v k.ú. Ledčice	
Objekt:	494/16-4 - SO 801 Výsadba - následná 3 letá péče
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Následná péče 1. rok	0,00
2 - Následná péče 2.rok	0,00
3 - Následná péče 3. rok	0,00

„IMPORT - 494-16 - Rekonstrukce polní cesty HC 3 v k.ú. Ledčice (zadání) (zadání).pdf“ a „IMPORT - 494-16 - Rekonstrukce polní cesty HC 3 v k.ú. Ledčice (zadání) (zadání).xml“

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ	
Rekonstrukce polní cesty HC 3 v k.ú. Ledčice	
Objekt:	494-16-4 - SO 801 Výsadba...
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
D 1 - Zemní práce	0,00
D 2 - Zakládání	0,00
D 3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00

Soupisy prací poskytnuté zadavatelem nejsou identické (viz výše) - nesouhlasí názvy objektu a názvy stavebních dílů.
Zadavatel požaduje oceněný položkový výkaz činností (ve formátu xls. a unixml), přílohy (doc., xls., pdf.).

Otázka č. 2:

Opraví zadavatel výše uvedené přílohy výkazů činností ve formátu .xls a ve formátu unixml tak, aby byly identické (stejně)?

Zadavatel podává následující vysvětlení:

K dotazu č. 1:

V položkovém rozpočtu byly doplněny následující položky:

Na základě sdělení autora projektové dokumentace má být rozprostřena humózní vrstva o tl. 10 cm. U příkopu je v PD psáno pouze zatravnění, humózní vrstva se neuvádí. V souladu s tímto byl rozpočet doplněn takto:

- SO 101 – pol. 6 doplněna o nakládání ornice na mezideponii
 - pol. 4 doplněna o převoz ornice z mezideponie
 - doplněna pol. 30 Rozprostření ornice
- SO 301- doplněna pol. 36 na odvoz ornice

Zadavatel zveřejnil doplněný položkový rozpočet jako přílohu k Zadávací dokumentaci.

K dotazu č. 2

Zadavatel zveřejnil doplněný položkový rozpočet jako přílohu k Zadávací dokumentaci.
Děkujeme za upozornění.

V Mělníku dne 24. 11. 2021

.....
Ing. Oldřich Smolík
vedoucí Pobočky Mělník