

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon")

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo:	náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Právní forma:	Organizační složka státu
Zastoupený:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Stavba polní cesty C10 v k.ú. Hlohovice
Sp. značka / č.j.:	SP12047/2021-504201 / SPU 453190/2021
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, **obdržel dne 01. 12. 2021** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „**Stavba polní cesty C10 v k.ú. Hlohovice**“. V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona sděluje Zadavatel k dotazu uvedenému v žádosti následující informaci:

Dotaz č. 1

- 1. V Soupisu prací „000 – Vedlejší a ostatní náklady“ položka 8. se píše:*

Náklady na údržbu

V poznámce: Více informace o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 09 Ostatní náklady.

Ale tato příloha není ani v Seznamu příloh - žádáme Vás o upřesnění a dodatečné informace.

- 2. „101 – Stavba polní cesty C10 v k.ú. Hlohovice“ položky 92. a 93. Silniční svodidlo – žádáme o více informace a nejlépe o vzorový výkres.*
- 3. „101 – Stavba polní cesty C10 v k.ú. Hlohovice“ položky 94. a 95. – Směrový sloupek ocelový – žádáme upřesnit typ sloupku, kde přesně má být umístěn a jestli musí být ocelový*

Odpověď:

- 1. položka č. 8 Náklady na údržbu - "ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACE PO DOBU VÝSTAVBY"**
Je uvažováno s čištěním vozovky sil. III/23319 nebo MK, která bude znečištěna vyjíždějící technikou ze staveniště.

2. 101- stavba polní cesty C10 v k. ú. Hlohovice položky č. 92 a 93

Zákres svodidla je zřejmý z koordinační situace B.2.1, z podélného profilu C.2 a z příčných řezů C.4. Jedná se o svodidlo s úrovní zadržetí N2, kde hustota sloupků je odvislá od dodavatele zádržného systému. Svodidlo bude osazeno 0,5 m od hrany zpevnění - viz. př. řezy.

3. 101- stavba polní cesty C10 v k. ú. Hlohovice - položky 94 a 95

Jedná se o 2 ks směrových sloupků Z11g, které se umísťují v napojení polní cesty na sil. III/23319. Umístění je zřejmé z koordinační situace B.2.1

V Plzni dne 06. 12. 2021

elektronicky podepsáno

Otisk úředního razítka

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

v z. Mgr. Petr Brož

Vypraveno dne:

viz časový údaj uveřejnění na Profilu zadavatele E-ZAK SPÚ