

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Příbram
<b>Sídlo:</b>	Poštovní 4, 261 01 Příbram
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Helena Kovářová, vedoucí Pobočky Příbram
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	VP1 - rybník "Svět" a polní cesta NCV 2 v k. ú. Obděnice
<b>Sp. značka / č. j.:</b>	SP12450/2021-537101 / SPU 459676/2021
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Příbram, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 7. 12. 2021 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel podává následující vysvětlení:

Dotaz:

Dobrý den,

jako zástupce uchazeče XXX o veřejnou zakázku „VP1 – rybník „Svět“ a polní cesta NCV2 v k. ú. Obděnice “ bych touto cestou rád požádal o vysvětlení/ doplnění zadávací dokumentace v následujících bodech:

1.) V obou částech zakázky jsou položky „zeleň – výsadba + ošetření“ bez uvedení podrobné specifikace. Mohl by zadavatel doplnit podrobnou specifikaci či projekt pro tyto dvě položky??

2.) Ve stavebním objektu 1. je uvedena pol. č. 16 „Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy .....“. V PD jsme nenalezli, k čemu by se tato položka měla vztahovat. Uvažuje pan projektant touto položkou úpravu zeminy do konstrukce hráze? V případě, že ano, tak bychom rádi požádali o doplnění materiálové položky pro pojivo, případně alespoň o upřesnění množství a typu pojiva.

3.) Ve stavebním objektu 1. je v pol. č. 75 pravděpodobně kalkulováno s lávkou k požeráku. Ve VV je uvedena lávka dřevěná, ve výkrese pak lávka ocelová. Jaký materiál máme kalkulovat??

Odpověď:

- 1) Položka zeleň - výsadba + ošetření se neoceňuje, pro zeleň ve finále nezbylo na pozemcích investora místo, položka se ruší.
- 2) Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy – správný popis položky je úprava výkopku mísením zemin – popis položky opraven.
- 3) Kalkuluje se lávka ocelová podle výkresové dokumentace. Popis položky opraven.

**ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**

Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

---

**Zadavatel poskytuje jako přílohu Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 opravené soupisy prací ve formátu .xls a .unixml.**

**Termín pro podání nabídky zůstává nezměněn.**

V Příbrami dne 10. 12. 2021

.....  
Ing. Helena Kovářová  
vedoucí Pobočky Příbram