

VYSVĚTLENÍ ZÁDÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, Praha 3, 130 00
Zastoupený:	Ing. Martinem Vrbou, ústředním ředitelem
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Polní cesty stavby D6 v k. ú. Řevničov
Spisová zn. VZ/ Č.j.	SZ SPU 404840/2021 / SPU 016226/2022
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. b) ZZVZ, otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce

Česká republika - Státní pozemkový úřad, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, zveřejňuje jako reakci na žádost dodavatele obdrženu dne 14. 1. 2022 v souladu s ust. § 98 odst. 3 ZZVZ, toto vysvětlení k zadávací dokumentaci:

Přesné znění dotazu účastníka ze dne 14. 1. 2022:

Reakce na vysvětlení ZD č.2:

Dle TP 114 konkrétně hlavně ze stránky 22 a 23 tabulky 7 se nám zádržnost H4 zdá i přes odpověď zadavatele zbytečně velká.

Tímto teda žádáme zadavatele, zdali má účastník opravdu ocenit zádržnost H4.

Odpověď zadavatele na dotaz účastníka ze dne 14. 1. 2022:

Projektant provedl kontrolu výkazu výměr a následně upravil rozpočet.

Položka z původního rozpočtu pro polní cestu HPC 1 – jižní část (SO 101) svodidlo zádržnosti H4:

53	K	911331165	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H4 typ JSNH4 se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	16,000
PP Silniční svodidlo s osazením sloupků zabíraním ocelové úroveň zádržnosti H4 vzdáleností sloupků přes 2 do 4 m jednostranné					
54	K	911331411	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	16,000
PP Silniční svodidlo s osazením sloupků zabíraním ocelové náběh jednostranný, délky do 4 m					

bylo nahrazeno položkou novou - svodidlem zádržnosti N2.

53	K	911331111	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	16,000
PP			Silniční svodidlo s osazením sloupků zabíraním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné		
54	K	911331411	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	16,000
PP			Silniční svodidlo s osazením sloupků zabíraním ocelové náběh jednostranný, délky do 4 m		

Jako přílohu tohoto vysvětlení zadavatel předkládá upravený výkaz výměr (příloha č. 4 zadávací dokumentace).

V souvislosti s drobnou úpravou výkazu výměr se zadavatel rozhodl neprodloužit lhůtu pro podání nabídek. S přihlédnutím k dostatečné délce zbývajících lhůt pro podání nabídek, má zadavatel za to, že lhůta pro podání nabídek je dostatečná.

S pozdravem

V Praze dne 18. 1. 2022

.....
Mgr. Pavel Škeřík
ředitel Sekce provozních činností
Státní pozemkový úřad

Přílohy: Příloha č. 4 opravená 2 – výkaz výměr (formát xls a unixml)