

Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
13 000 Praha 3

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

31. 3. 2021

NAŠE ZNAČKA

PM-15481/2021/5203/Cet

VYŘIZUJE

Ing. Lucie Cetkovská

+420 541 637 373

cetkovska@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

12. 5. 2021

„Vodní plocha a mokřad v trati Kopce k. ú. Ořechov u UH“

(k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště; ORP Uherské Hradiště; kraj Zlínský; HP 4-13-02-0300-0-00)

*Předkládá: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**Vlastník: Obec Ořechov***Charakteristika akce:**

Byla nám předložena žádost o vydání stanoviska správce povodí a správce vodního toku k akci: „Vodní plocha a mokřad v trati Kopce k. ú. Ořechov u UH“ na pozemku p. č. 4964, 4965 v k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště. Je navržena výstavba boční vodní plochy a mokřadu zásobované z vodního toku Ořechovský potok (IDVT 10191678).

Navržené parametry vodní plochy a mokřadu

Hladina	Kóta (m n.m.)	Plocha (m ²)	Objem (m ³)
normální	223,50	21 102	23 646

Kóta koruny hráze: 224,1 m n. m.

Vodní plocha a mokřad budou částečně zahloubeny. Hráz je navržena zemní, homogenní, se zavazovacím zámkem šířky 2 m a sklonem svahů 1:1, s šířkou v koruně hráze min. 4 m, s maximální výškou hráze 2 m, s délkou hráze 690 m. Návodní svah ve sklonu 1:4 bude opevněn kamenným pohozelem a vzdušný svah ve sklonu 1:2 – 1:10 a společně s korunou hráze budou ohumusovány a osety. Voda bude přiváděna do mokřadu pomocí otevřeného odběrného objektu umístěného v patě břehu koryta toku. V místě odběru je navržen betonový práh pro mírné vzdutí hladiny v toku (bude zachován MZP), koryto toku bude opevněno kamennou dlažbou. Pro regulaci odebrané vody bude ve vtokovém objektu osazeno stavítko (na vtoku česle), dále bude navazovat zatrubněný náhon DN 400. Na trase náhonu bude umístěna šachta, vyústění potrubí do otevřeného náhonu bude opevněno, otevřený náhon tvořený žlabovkou bude zaústěn do mokřadní části přes krátký skluz z kamenného záhozu. K manipulaci s hladinou v nádrži a k vypouštění vody je navržen požerák (vtok bude opevněn kamennou dlažbou uloženou do betonu) včetně navazujícího výpustního potrubí DN 400 (obetonováno). Podél hráze na jižní straně bude provedena odvodňovací příkopa (brání zamokření pozemku v podhrází). Do příkopy je zaústěn výtok z požeráku, dále navazuje potrubí DN 400 zaústěné do koryta toku. Vyústění odpadního potrubí bude opevněné kamennou rovinou do betonového lože vymezeno betonovými prahy.

Stavbou odběrného a výpustního objektu na DVT Ořechovský potok (IDVT 10191678) dojde k dotčení pozemku státu na p. č. 4965 v k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s. p. Koryto toku v dotčeném úseku je upraveno.

Nádrž se nachází ve vodním útvaru povrchových vod MOV_1390 – Morava od toku Olšava po tok Radějovka.

DVT Ořechovský potok (IDVT 10191678) je ve správě Povodí Moravy, s. p., provoz Nové Veselí nad Moravou, Benátky 1147, 698 01 Veselí nad Moravou, vedoucí provozu p. Ing. Lukáš Navrátil, tel.: 518 322 371.

I. Stanovisko správce povodí a správce vodního toku

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a správce vodního toku následující **stanovisko**:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s realizací záměru za předpokladu splnění podmínek:

1. Šachta odběrného objektu bude umístěna min. 6 m od břehové hrany toku.
2. V manipulačním pásmu toku mezi Ořechovským potokem a mokřadem požadujeme zachovat pruh v šířce min. 6 m. V manipulačním pásmu toku nebude prováděna výsadba dřevin.
3. Navržené objekty (vtokové a výpustné potrubí) musí být v manipulačním pásmu toku dostatečně únosné pro pojezd mechanizace o hmotnosti min. 30 tun z důvodu výkonu správy a údržby toku.
4. Provozovatel nádrže bude mít zpracovaný provozní a manipulační řád, který bude předložen k vyjádření na Povodí Moravy, s.p. (email: podatelna@pmo.cz).
5. Min. 5 dní předem bude správci vodního toku (tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Nové Veselí nad Moravou, úsekový technik Prokop Hanzelka, tel.: 518 323 867, e-mail: hanzelka@pmo.cz) oznámeno zahájení stavebních prací a správce vodního toku bude přizván na kontrolní dny stavby a kolaudaci stavby.
6. Při kolaudačním řízení bude správci vodního toku předáno zaměření skutečného provedení odběrného a výustního objektu.
7. Pokud bude tok pod nádrží při realizaci akce zanesen sedimenty, investor tyto sedimenty na své náklady odtěží.
8. Zařízení staveniště (včetně meziskládek zeminy) nebude situováno v bezprostřední blízkosti vodního toku.
9. Na nádrži bude vhodným způsobem vyznačena kóta normální hladiny.
10. Provozovatel nádrže musí udržovat navržené objekty a opevnění a jejich okolí v řádném a provozuschopném stavu. Výsadbou stromů v prostoru hráze nesmí dojít k negativnímu ovlivnění stability, tlakového a průsakového režimu hráze a narušení opevnění návodního svahu hráze.
11. Ve vodním toku pod nádrží bude zachován minimální zůstatkový průtok (MZP) $Q_{330d} = 2 \text{ l/s}$. V rozhodnutí vodoprávního úřadu požadujeme uvést hodnotu MZP a také způsob jeho dodržování a kontroly. V případě nižšího přítoku do nádrže než je MZP, bude odtok z nádrže roven přítoku.

Odběr vody z toku do nádrže a její vypouštění zpět do toku doporučujeme povolit jako jiné nakládání s povrchovými vodami (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 5.) – přivádění vody z Ořechovského potoka do nádrže a odvádění vody z nádrže zpět do toku s uvedením limitů nakládání s vodami.

Upozorňujeme:

- Realizací předmětné stavby nevznikne žádný hmotný majetek, který by Povodí Moravy, s. p. převzalo do své správy a majetku.
- Povodí Moravy, s. p. neponese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích ani za škody spojené s výkonem práv a povinností správce toku (pojezdem mechanizace).

II. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, že stavbou bude dotčen pozemek státu na p. č. 4965 v k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému pozemku.

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat samostatnou žádost na útvar správy majetku Povodí Moravy, s.p., závodu Střední Morava (Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště, vedoucí útvaru správy majetku Mgr. Dana Pukovcová, tel.: 571 425 204) v elektronické podobě na e-mail: podatelna@pmo.cz, případně do datové schránky Povodí Moravy, s.p., s následujícím obsahem:

- Popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání.
- Stupeň projektové dokumentace.
- Pozemky s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p., kterých se akce dotýká, definované parc. č. a k.ú., další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy, apod.) včetně rozsahu dotčení (zábor dočasný a trvalý).
- Co konkrétně (jaké stavební objekty) se bude na dotčených pozemcích realizovat.
- Předpokládaný termín zahájení realizace a doba realizace (dny/měsíce/roky).
- Snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci.
- Označení investora stavby, případně plnou moc pro zastupování.
- Doložení stanoviska útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., k příslušnému stupni PD (toto stanovisko).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Povodí Moravy, s. p., provoz Nové Veselí nad Moravou