

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo:	Náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Polní cesta S5 v k. ú. Ostromeč a polní cesta HPC 1 v k. ú. Černovice u Bukovce
Sp. značka / č.j.:	SP12032/2021-504202 / SPU 174317/2022
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, obdržel dne 16. 05. 2022 žádost účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Polní cesta S5 v k. ú. Ostromeč a polní cesta HPC 1 v k. ú. Černovice u Bukovce“. V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona sděluje Zadavatel k dotazu uvedenému v žádosti následující informaci:

Dotaz č. 1

Ve výkaz výměr Polní cesta HPC 1 v k. ú. Černovice u Bukovce, SO 101 Polní cesta je položka:

48	83635831R	Oprava potrubí POZ	SOUBOR	1,000
		Oprava porušených trub POZ, včetně výkopových prací, dodání materiálu a napojení s obetonováním		

Žádám investora o specifikaci této položky

Odpověď č. 1:

Zadavatel uvádí, že v technické zprávě na straně 5 se píše:

"V km 1,13840 kříží polní cesta podzemní trubní odpad (HOZ) z betonových trub DN400. Hloubka uložení je dle původní projektové dokumentace 1,3 až 1,5 m. V místě křížení bude potrubí odkryto a obetonováno betonem C12/15 v tl. 0,1 m. Dále se v místě nachází také POZ. V případě poškození stavbou/zjištění poškozeného POZ bude toto opraveno tak, aby byla zajištěna jeho funkčnost."

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

Cesta prochází přes meliorované území, ale neví se, jak hluboko POZ je. Pokud by se na něj při stavbě narazilo a poškodilo se nebo se zjistilo, že je poškozené, tak je potřeba potrubí opravit, aby se pod cestou v místě poškození nezačala hromadit voda.

Termín pro podání nabídky zůstává nezměněn.

V Plzni dne 17. 05. 2022

elektronicky podepsáno

.....

Ing Jiří Papež

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Státní pozemkový úřad

v z. Mgr. Petr Brož