

5



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Vltavy, Benešov

Tyršova 1902, Benešov 256 01, tel. +420956954111, Fax.: +420317705619, ost54@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

Ing. Ondřej Čížek  
Malovice 20  
384 11 Netolice



VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ  
LCR954/006354/2020

SPISOVÁ ZNAČKA  
LCR0047437/2020

DATUM  
02.12.2020

VYŘIZUJE  
Ing. Balihar Ondřej

TELEFON  
956 954 244

GSM

FAX

E-MAIL  
Ondrej.Balihar@lesycr.cz

**Věc: Vyjádření správce toku k předložené PD „Retenční nádrž v k.ú. Malčice (DSP/DPS) – 10/2020“**

Lesy České republiky, Správa toků – oblast povodí Vltavy obdržela Vaši žádost o stanovisko správce vodního toku k projektové dokumentaci na akci: „Retenční nádrž v k.ú. Malčice (DSP/DPS) – 10/2020“ vypracovanou Ing. Ondřejem Čížkem, pro investora, kterým je Státní pozemkový úřad.

Dle předložené projektové dokumentace dojde k výstavbě nové retenční nádrže na pozemcích parc.č. 2928 a 2918 v k.ú. Malčice. Retenční nádrž je umístěna nad obcí Malčice převážně na pozemku parc.č. 2928, který byl v rámci komplexní pozemkové úpravy pro tento účel vyčleněn. Retenční nádrž je navržena na plnou transformaci 20-ti leté povodně a bezpečné převedení 100 leté povodně bezpečnostním přelivem. K plné transformaci na neškodný průtok je nutná výměna zatrubnění toku v intravilánu obce a to ze stávajícího betonového potrubí DN 400 na potrubí DN 600 (není v majetku LČR).

Parametry navrhované stavby:

kóta koruny hráze	589.00 m n. m.
kóta normální (stálé) hladiny Hn	584.20 m n. m.
kóta maximální hladiny Hmax	588.75 m n. m.
kóta nivelety dna přelivu	588.50 m.n.m.
kóta dna výpusti	582.10 m n.m.
plocha normální hladiny	220 m2
plocha maximální hladiny	11570 m2
objem nádrže při Hn	150 m3
objem retence k přelivu (ovladatelný)	17210 m3
objem retence k Hmax	20 000 m3
maximální hloubka při Hmax	5,65 m
maximální výška hráze	5,9 m

Lesy České republiky, s.p., se sídlem v Hradci Králové, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08  
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, něže je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz).

délka hráze	174,0 m
šíře koruny hráze	3,0 m
sklon návodního svahu hráze	1:3,0
sklon vzdušného svahu hráze	1:2,5
celkový objem hráze (vč. zavázání)	6096,2 m <sup>3</sup>
objemový součinitel při H <sub>max</sub>	3,28
délka stoky od přelivu (od skluzu)	105,0 m
kapacita přelivu (Q <sub>100</sub> po transformaci)	2,22 m <sup>3</sup> .s <sup>-1</sup>
maximální zcela neškodný průtok	0,39 m <sup>3</sup> .s <sup>-1</sup> (kapacita potrubí zatrubnění sídlem Malčice)
plná transformace na neškodný průtok u 20-ti leté povodně	

Retenční nádrž je navržena na drobném vodním toku „Bezejmenný LB přítok č. 020 Jíleckého potoka od pramene JZ od Malčic“ (Malčický p., IDVT 10280223, čhp 1-06-01-1870, ř.km 0,510 – 0,725), který je ve správě Lesů ČR a na kterém se v úseku ř.km 0,548 – 1,315 nachází stavba „Odvodnění pozemků Mirkovice III-1 - odpad A“ vedená v majetku Lesů ČR pod i.č. 922658.

Lesy České republiky, Správa toků – oblast povodí Vltavy, jako správce dotčeného vodního toku (Malčický p., IDVT 10280223, ČHP 1-06-01-1870), na kterém je umístěna retenční nádrž, souhlasí s výše uvedeným záměrem a předloženou projektovou dokumentací za splnění těchto podmínek:

- z důvodů plánovaného odstranění stavby „Odvodnění pozemků Mirkovice III-1-odpad A“, v majetku Lesů ČR, vedená pod i.č. 922658, požadujeme majetkoprávní vypořádání, které bude provedeno nejpozději do vydání stavebního povolení (pro majetkoprávní vypořádání kontaktujte našeho referenta pro katastr Ing. Jaroslava Novotného, tel. 724 614 058),
- při realizaci stavebních prací nebudou lehce odplavitelné materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu dlouhodobě ukládány na březích a budou zabezpečeny tak, aby nedocházelo k jejich splachování do koryta vodního toku při zvýšených průtocích a srážkách,
- požadujeme postupovat při stavbě tak, aby se v co největší míře zabránilo znečištění vodního toku. Případné splachy a spady vzniklé při výstavbě musí být odstraněny z koryta toku,
- veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstávají ve správě investora stavby, nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě, nebo provozu díla,
- nově vybudované objekty bude udržovat v řádném stavu investor stavby,
- Správa toků nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku na výše uvedené akci,



- požadujeme oznámit zahájení prací a přizvat před závěrečnou kontrolní prohlídkou, k odsouhlasení splnění výše uvedených podmínek (Spravce toků – Ing. Ondřej Balihar 724 614 060, [ondrej.balihar@lesycr.cz](mailto:ondrej.balihar@lesycr.cz)),

- toto vyjádření má platnost 2 roky od data vydání.

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451 / DIČ: CZ42196451  
Správa toků – oblast povodí Vltavy  
Tyršova 1902, 256 01 Benešov

Ing. Mojmíra Hillermanová  
vedoucí ST-oblast povodí Vltavy