



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Váš dopis zn.:

ze dne: 22. 4. 2020

Naše zn.: 258/2020/52200-Dv

Vyřizuje: Radoslav Dvořák

Tel.: 585 759 314

E-mail: [radoslav.dvorak@rsd.cz](mailto:radoslav.dvorak@rsd.cz)

**Lesprojekt Krnov s.r.o.**  
**Revoluční 76**  
**794 02 Krnov**

V Olomouci dne: 3. 6. 2020


**Věc: „Realizace prvků společných zařízení KoPÚ v k.ú. Vlčice u Javorníka.“**

Předmětem dokumentace je napojení polní cesty C2 (objekt SO 101). Jedná se o stávající napojení, dojde pouze k jeho úpravě, povrch bude bezprašný z asfaltobetonu, spád polní cesty v místě napojení je směrem od silnice I/60, aby bylo zabráněno stékání povrchových vod na silnici I/60. Vody ze silnice I/60 v místě napojení budou svedeny do příkopu, který je navržen podél polní cesty. Polní cesta C26 – se nachází v ochranném pásmu silnice I/60.

Jako majetkový správce státní silnic I. třídy v Olomouckém kraji **souhlasíme** s napojením na silnici I/60 dle návrhu v ochranném pásmu předmětné silnice při splnění podmínek tohoto stanoviska.

- Povrch sjezdu z asfaltobetonu bude proveden souvislou vrstvou od napojení do vzdálenosti min. 30 m od silnice I/60.
- Na základě GP investor provede majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou.
- Při stavebních pracích nesmí dojít k nepovolenému zásahu do tělesa silnice I/60, nesmí dojít k poškození odvodňovacího zařízení dotčené silnice ani silničního vybavení (dopravní značky).
- Vykopaná zemina ani stavební materiál nesmí být ukládány na vozovku silnice I/60.
- Jakékoliv znečištění silnice I/60 způsobené touto stavbou musí být ihned investorem odstraněno.

Na základě ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a souhlasíme s vydáním tohoto rozhodnutí.

  
Ing. Martin Smolka, MBA  
ředitel Správa Olomouc



Kontaktní adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc