

Vysvětlení zadávací dokumentace II

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	„Rekonstrukce polní cesty HC12-R v k.ú. Andělka“
Sp. značka / č.j.:	SP4973/2022-541100 / SPU 189658/2022
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce

Dne 24.05.2022 obdržel Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce polní cesty HC12-R v k.ú. Andělka“ žádost o vysvětlení zadávací dokumentace tohoto znění:

- V zadávací projektové dokumentaci je v technické zprávě a vzorovém příčném řezu uvedena pokládka asfaltového betonu střednězrnného ACO 11 tl. 40 mm. Ve výkazu výměr je zřejmě omylem uvedena pokládka asfaltového betonu ACO 11 tl. 40 mm z modifikovaného asfaltu. Má uchazeč opravit výkaz výměr, aby odpovídal projektové dokumentaci?

Zadavatel k uvedené žádosti podává toto vysvětlení:

Zadavatel předkládá opravený soupis prací, který je v souladu s projektovou dokumentací. Dodavatelé jsou povinni pro svou nabídku použít tento opravený soupis prací.

S pozdravem

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V Liberci dne 26.05.2022

Příloha: Soupis prací